

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Заборська 2
(місце складання)

від « 09 » 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ сиротки: Редніченко О.М., Мостушенко В.В., Гайденко Ю.В., Мельничук М.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 2 по вул. Заборська с-ще Добузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
ввідрини газопровід будинка потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування газопроводу в найкоротіший термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Овчар 09.04.25
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
[Підпис]
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Заборська 1
(місце складання)

від « 08 » 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ сиротки Редніченко О.М., сиротки Мостушенко В.В., сиротки Гайденко Ю.В., сиротки Мельничук М.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 1 по вул. Заборська с-ще Добузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
ввідрини газопровід будинка потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування газопроводу в найкоротіший термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Овчар 08.04.25
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
[Підпис]
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Миру 2
(місце складання)

від « 11 » 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ сироті: Гуменюк В.І., Настушенко В.В., Жараван Ю.І., Мельничук М.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 2 по вул. Миру с-це Родузьке

За результатами обстеження:

- Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
ввідний газопровід будинку потребує фарбування
- Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування газопроводу в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження Віщук 11.04.25 (підпис, дата)
З актом ознайомлений (Замовник) Соболевський С.І. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Миру 1
(місце складання)

від « 11 » 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ сироті: Гуменюк В.І., Настушенко В.В., Жараван Ю.І., Мельничук М.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 1 по вул. Миру с-це Родузьке

За результатами обстеження:

- Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
ввідний газопровід будинку потребує фарбування
- Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування газопроводу в найкоротший термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження Віщук 11.04.25 (підпис, дата)
З актом ознайомлений (Замовник) Берловський О.І. Бр (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Миру 4
(місце складання)

від «15» 04 2025 р

Вул. Миру 3
(місце складання)

від «14» 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року № _____
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсарі: Жакіболовський В.М. Широмок В.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року № _____
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсарі: Жакіболовський В.М., Пастушенко В.В., Широмок В.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 по вул. Миру с-ше Лобудьке

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 по вул. Миру с-ше Лобудьке

За результатами обстеження:

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Відсутній газопровід будинку
потребує проєктування

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Відсутній газопровід будинку
потребує проєктування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести проєктування газопроводу
в найкоротший термін

провести проєктування газопроводу
в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20__ року

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
[підпис] 15.04.25.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
Бердєвський О.В. Бр
(підпис, дата)

Працівник, який виконав обстеження
[підпис] 14.04.25.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
Соболевський С.С.
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Заборська 3
(місце складання)

від « 10 » 04 2025 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ Смоєвої: Гуменик В.І.,
Гастурманко В.В., Жаріван М.І., Мельничук М.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 3 по вул. Заборська 3-ше поверх

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): _____

Відсутній газопровід будинка
потребує замінування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести замінування газопроводу
в найкоротший термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Вісник 10.04.25
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Верховський О.О. ГР
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)