

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 02 » 04 2025 р.

Відповідно до договору від "01 04 2025 року № РФ/100/700/02/6-Р/ТФ/1731-Б

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вир. Шамшей О

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): царапини витоки
в 2 під'їзді - на контр зовнішній ф25;
чирз 3 під'їзді - крап ф25.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" "___" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[Підпис] 02.04.25р.

[Підпис] 02.04.25р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] - Губрєвко М.В.

(підпис, дата)

Інструктаж надано _____
основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано _____

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від « 03 » 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 04 2025 року № 57/100/100/02/6-Р/ТД/ТБ
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;
слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вкр. Кошечка 2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути
виток в піддазді на край ф25;
нод 2 нід - на контр. балли

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придєстїлї

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слободя 03.04.25р

БГ 03.04.25р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Губченко М.В.

(підпис, дата) 03.04.25р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 03 » 04 2025 р.

Відповідно до договору від 01 04 2025 року № 899/100/700/02/6-Р/774/1774-15

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вир. № 100/700/02/6-Р/774/1774-15

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усутити вугілля на 2 під'їзді на 2 поверхі 2 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" "___" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Слюсар 03.04.25р

Львівський - Ільченко М.В.

Слюсар 03.04.25р

(підпис, дата) 03.04.25р.

(підпис, дата)

Інструктаж надано _____
основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від « 04 » 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 04 2025 року № КФ/100/700/02/5-Р/ 7.4/1731-25
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4 ;
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вул. Приморська 6

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуті
витоки в під'їзді на крані Ф25;
в 2 під'їзді - крані Ф25

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

04.04.25

Шамшей Олег Іванович

04.04.2025р

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «05» 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "01" 04 2025 року № 03-0904-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович р зряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Козачька 4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути

виртки наву і під'язди на краї ф 25;
критер заміні ф 25, в ц під. на краї
ф 25

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Новак 05.04.25

05.04.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Новак



Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «28» 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від «28» 04 2025 року № СВ-2804-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку кр. 56. Мазени 54

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушити витоки над під'їздом на сходи Ф32, над під'їздом на сходи Ф32.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 28.04.25р. Кашулер М.І. Шамшей О.І.
(підпис, дата) (підпис, дата) 28.04.25р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кашулер М.І.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від «07» 04 2025 р.

Відповідно до договору від "07 04 2025 року № СВ-0704-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по ул. Г. Укрїнки 104

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено і усунуто в 1 під'їзді витік на крані ф25, а також в під'їзді витік на крані ф25.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" "___" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 07.04.25
Большот В.І. 07.04.25

Шамшей О.І. 07.04.25
Большот В.І. 07.04.25

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Шамшей О.І.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «01» 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "01" 04 2025 року № Ф/100/700/02/6-Р/Т/4/

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку впр. №10

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): урунті

вугілля над 1 під'їздом на краях Ф32;
в 2 під'їзді на внутр. стіні Ф25

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 01.04.25р

[Підпис] Шамшей О.І.

[Підпис] 01.04.25р

[Підпис] Больбот В.А.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від « 11 » 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 11 " 04 2025 року № 109/1104-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;
слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку ул. Приморська 64

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути
вигорки на стіні над вхідними дверима ф 25 см
в II під на розрив газопроводу ф 20;
в III під на кращі ф 20

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Ш. Ш. 11.04.25р

Константинова В.П.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Константинова В.П. В. Шамшей

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 24 » 04 2025 р.

Відповідно до договору від " 24 04 2025 року № 1982404-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вул. Г. Укр. військ 19

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути виток
в під'їзді - на крані ф 25 розштр. газоп.
ф 25, на 2 під'їзді - на крані ф 25.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 24.04.25р

Кочетайшова В.П.

Большот В.І. 24.04.25р

24.04.25р

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Кочетайшова В.П.

Б. Шамшей

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 16 » 04 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 04 2025 року № СВ-1604-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по д. Байко 25

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усуті вітки на краях ф 20-літ-1 під'їзд; ф 25-літ-2 під'їзд; на ком. газів ф 25-3 під'їзд

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації рекомендовано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" "___" 2028__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис]
(підпис, дата) 16.04.25

Колетсмишова В.П.
(підпис, дата) 16.04.25

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Колетсмишова В.П.

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «17» 04 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "17" 04 2025 року № СВ-1704-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вул. Бойко 2В

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути

витоки в підлогу на краях ф25 та
контр. щільні, в підг. на краях ф25.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

В.П. Коцетатшова
17.04.25р
(підпис, дата)

В.П. Коцетатшова
17.04.25р
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

В.П. Коцетатшова
В.П. Коцетатшова