

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 94
(місце складання)

№ 13

від «28» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 13-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.07.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025 р
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 96
(місце складання)

№ 14

від «28» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 14-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.07.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 98
(місце складання)

№ 15

від «27» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 15-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.07.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 100
(місце складання)

№ 16

від «27» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 16-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.07.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Сонячна 6 В
(місце складання)

№ 12

від «29» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 12-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Центральна буд. 155
(місце складання)

№ 11

від «29» травня 2025 року

Відповідно до договору від «27» травня 2025 року № 11-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Рекомендовано провести заміну запірних пристроїв Ду-20 (пробкові на кульові) ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул.Криворізька,22
(місце складання)

№ 9

від «22» травня 2025 року

Відповідно до договору від «16» травня 2025 року № 09-25, працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 22.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.05.2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул.Криворізька,23
(місце складання)

№ 10

від «26» травня 2025 року

Відповідно до договору від «16» травня 2025 року №10-25, працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове покриття та кріплення
ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 26.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.05.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Садова, 1а
(місце складання)

№ 6

від «19» травня 2025 року

Відповідно до договору від «16» травня 2025 року № 06-25, працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове покриття та кріплення
ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 19.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.

19.05.2025 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Садова, 2а
(місце складання)

№ 7

від «20» травня 2025 року

Відповідно до договору від «16» травня 2025 року № 07-25, працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове покриття та кріплення
ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.05.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул.Криворізька,16
(місце складання)

№ 8

від «21» травня 2025 року

Відповідно до договору від «16» травня 2025 року № 08-25, працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове покриття та кріплення
ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 21.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)