

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від «24» 05 2025 р

Відповідно до договору від "15" 05 2025 року № СВ2105-25
працівником(ами) Оператора ГРМ м. ІЕРГШ Шашиней Олег Іванович 4 розряду
м. ІЕРГШ Бальбот Віталій Анатолійович 4 розряду
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по будинку Пришорська 58

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усуєдні вибоки на
крані ф15-гши-тнідіїд; ф20-гши-знідіїд

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шашиней О.І. 21.05.2025
(підпис, дата)
Бальбот В.А. 21.05.2025

З актом ознайомлений (Замовник)

Юшко В.І.
21.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 14 » 05 2025 р

Відповідно до договору від " 01 " 05 2025 року № СВ 1405-25

працівником(ами) Оператора ГРМ с.п. ЕРГЧ Шашкей Олег Іванович через
с.п. ЕРГЧ Бончом Віталій Анатолійович через
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по вулиці м. Грощевського 20

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): уламаний витоки на
крані ф 20 - 2шт - півд'їд; ф 20 - 1шт - півд'їд

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система опріоритетна до скенізації - приймає

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шашкей О.І. 14.05.2025
(підпис, дата)
Бончом В.А. 14.05.2025

Юшко В.І. 14.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 05 » 05 20 25 р

Відповідно до договору від " 01 " 05 20 25 року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ с.п.д. ЕРГУ - Шапшич Олег Іванович 4 розряду;
Бонькот Віталій Анатолійович с.п.д. ЕРГУ 4 розряду
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по вулиці Богуна 5

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усякуні витоки на
країні ф 15 - 1 шт - 1 недіжд; на країні ф 10 - 2 шт

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система герметичності до скепсісності - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шапшич О.І. 05.05.2025
(підпис, дата)

Юшко В.І. 05.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Юшко В.І. _____ (прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 12 » 05 2025 р

Відповідно до договору від " 01 " 05 2025 року № СВ 1205-25

працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар ЕРГГ - Шапшич Олег Іванович ч.г.р.р.р.р.
слюсар ЕРГГ - Боньбот Віталій Анатолійович ч.г.р.р.р.р.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ по будинку м. Грушевського 18

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): несуцільні витіки на
країні ф 15-2шт - гідітід; ф 15-2шт - 3 гідітід

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання об'єкту - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шапшич О.І. 12.05.2025
(підпис, дата)
Боньбот В.А. 12.05.2025

Юшко В.І.
12.05.2025 (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 16 » 05 20 25 р

Відповідно до договору від " 01 " 05 20 25 року № СВ-16.05-25

працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар ЕРГЧ - Шапичей Олег Іванович чрп.

слюсар ЕРГЧ - Боньбот Віталій Анатолійович чрп.реду
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ по вулиці Г. України 75

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути витіки

на краєві ф 15 - 1 шт - 1 підтічка; ф 20 - 2 шт - 2 підтічки;

на к/шляху ф 25 - 3 підтічки

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання функціонує - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шапичей О. І 16.05.25
(підпис, дата)
Боньбот В. А 16.05.25

З актом ознайомлений (Замовник)

Юшко В. І 16.05.25
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В. І

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 09 » 05 2025 р

Відповідно до договору від " 01 " 05 2025 року № СВ-0905-25

працівником(ами) Оператора ГРМ м. ЈЕРГЧ-Машиний Олег Іванович через
м. ЈЕРГЧ-Болыбот Виталий Анатольевич через
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по будинку м. Грушевського 16

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): згорнуті витоки
на крані ф 15-2 шт - 1 під'їзд; ф 15-1 шт - 2 під'їзд; ф 15-1 шт
1 під'їзд
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Машиний О.І. 09.05.2025
(підпис, дата)

Болыбот В.А. 09.05.2025
(підпис, дата)

Юшко В.І. 09.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 26 » 05 20 25 р

Відповідно до договору від " 15 " 05 20 25 року № СВ 2605-25

працівником(ами) Оператора ГРМ с. / ЕРГУ Шапши Олександр Іванович через

с. / ЕРГУ Бабюк Віталій Анатолійович через
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ по буд. Г. Жеріни 24

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушки витоки на
крані ф 25 - тит - тид'їр, ф 25 на лудрі 6 тид'їр

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шапши О.І. 26.05.2025
(підпис, дата)
Бабюк В.А. 26.05.2025

Побуш В.В. 26.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Побуш В.В.

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Львів
(місце складання)

від « 28 » 05 2025 р

Відповідно до договору від " 15 " 04 2025 року № 1132805-25

працівником(ами) Оператора ГРМ м. ІЕРСЧ Шашиний Олег Іванович 4 родряду,
м. ІЕРСЧ Боньбот Віталій Анатолійович 4 родряду
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Спінце Висаївка Вдн. Шашиний О. І.

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): уцюрні вибоки по
краї фго-тшт-тшт-тшт-тшт

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - криміналь

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шашиний О. І. 28.05.2025
(підпис, дата)

Мерицкова Ю. М. 28.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мерицкова Ю. М. 28.05.2025
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від «19» 05 2025 р

Відповідно до договору від "15" "01" 2025 року № СВ-1905-25

працівником(ами) Оператора ГРМ м. ГРБЧ Шашин Олександр Іванович 4 роки
м. ГРБЧ Болдобан Віталій Анатолійович 4 роки
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по будинку 110

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуті витіки на
країні ф 20-2шт-1шт, ф 20-1шт-3шт, ф 20-3шт-4шт

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - криданна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шашин О.І. 19.05.2025
(підпис, дата)

Іванов А.М. 19.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Іванов А.М. 19.05.2025
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 20 » 05 20 25 р

Відповідно до договору від " 15 " 01 20 25 року № СВ 2005-25

працівником(ами) Оператора ГРМ м. ІЕРГУ Шашиний Олег Іванович ч.з.з.р.р.р.р.

м. ІЕРГУ Боньом В'ячеслав Анатолійович ч.з.з.р.р.р.р.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ по будинку Коржівка 6

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушки витоки на

крани ф15-2шт-твід'їр; ф15-2шт-2твід'їр

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система газопостачання до експлуатації - придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шашиний О.І. 20.05.2025
(підпис, дата)
Боньом В.А. 20.05.2025

З актом ознайомлений (Замовник)

Канцлер М.І. 20.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Канцлер М.І. 20.05.2025
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Світловодськ
(місце складання)

від « 23 » 05 2025 р

Відповідно до договору від " 15 " 05 2025 року № СВ 2305-25

працівником(ами) Оператора ГРМ с.п.с. ЕРГЧ Шахматов Олег Іванович ч. розряду

с.п.с. ЕРГЧ Бачибот Віталій Анатолійович ч. розряду
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ по будинку Г. Українки 29

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуті витіки на
крані ф20-2шт-1мідїю, ф20-1шт краніка-1мідїю

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

сметана згорює внаслідок експлоатації - прибрали

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шахматов О.І. 23.05.2025
(підпис, дата)

Бачибот В.А. 23.05.2025

Даровських Т.Ю. 23.05.2025
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Даровських Т.Ю.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)