

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Євгенія Чернова буд.15
(місце складання)

№ 30

від «29» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 30-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Журавель С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Сергія Завірюхи буд.130
(місце складання)

№ 31

від «29» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 31-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)



Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Сергія Завірюхи буд.134
(місце складання)

№ 32

від «29» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 32-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Чипула Є.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Сичова буд.76
(місце складання)

№ 33

від «29» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 33-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Соборності України буд.22
(місце складання)

№ 34

від «30» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 34-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Чумацький Шлях буд.40
(місце складання)

№ 35

від «30» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 35-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Чумацький Шлях буд.36
(місце складання)

№ 36

від «30» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 36-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Шевченка буд.57
(місце складання)

№ 37

від «30» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 37-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений

Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.07.2025 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Чипула Є.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Молодіжне вул. Будівельників буд.14
(місце складання)

№ 38

від «31» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 38-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УБГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаловалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаловалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Молодіжне вул. Гордієнка буд.10
(місце складання)

№ 39

від «31» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 39-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Молодіжне вул. Гордієнка буд.12
(місце складання)

№ 40

від «31» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 40-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Молодіжне вул. Гордієнка буд.14
(місце складання)

№ 41

від «31» липня 2025 року

Відповідно до договору від «28» липня 2025 року № 41-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.07.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)