

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 11 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 11 " 07 2025 року № 167407-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по буди. В Бойка 25

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербні витоки
на крані ф15-2шт - гнідтія; ф15-1шт - гнідтія, ф15-1шт
з гнідтія

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 11.07.2025р.
Большот В.А. 11.07.2025р.
(підпис, дата)

Ковальчук Т.В.
11.07.2025р.
(підпис, дата)



Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Ковальчук-Москаленко Т.В.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 15 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 04 07 2025 року № СВ1507-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по буди Пріморська 38А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербні витірки
на кроки ф15 - 2шт - смідіа; ф15 - 2шт - смідіа

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " 2028 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 15.07.2025

Патенко В.М. 15.07.2025

Больбот В.А. 15.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Патенко В.М.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від « 16 » 07 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 14 " 07 2025 року № 131607-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку по бр. М. Брушевського 22

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербний витік
на крані ф15 - 1шт - 1 підтічка; ф15 - 2шт - 2 підтічки; ф20 - 1шт
3 підтічки; ф15 - 2шт - 6 підтічок

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придбана

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження _____ з актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О. І. 16.07.2025р.
Больбот В. А. 16.07.2025р.
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Василенко І. В.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 08 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 07 2025 року № 013.08.07-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по буди. Будівельників 16

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербні витоки на
крані ф 20-штм-гнід'їд; ф 15-штм-гнід'їд; ф 15-штм
гнід'їд; ф 20-штм-гнід'їд

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 08.07.2025р.
Больбот В.А. 08.07.2025р.
(підпис, дата)

Юшків В.І.
08.07.2025р.
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Юшків В.І.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від « 09 » 07 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 07 2025 року № СВ0907-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вм. Приморська 8

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербні витоки на
крані 020-1мм-1мід'їр; 020-2мм-2мід'їр

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 09.07.2025р.

Больбот В.А. 09.07.2025р.

(підпис, дата)

З актом-ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Григоренко С.І.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 10 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 10 07 2025 року № СВ 1007-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Приморська 28

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): підізд 1 на вул. усе рясно
високи на мурфі та гайці ф 32 у підізд 1 на мурфі та гайці ф 25,
підізд 2) на вул. на гайці ф 32, у підізд 1 на мурфі та гайці ф 25, підізд 3).
на вул. на мурфі та гайці ф 32 у підізд 1 на мурфі та гайці ф 25.
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Больбот В.І. 10.07.2025р

Шамшей О.І. 10.07.2025р

(підпис, дата)

(підпис, дата)



Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано _____

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від « 23 » 07 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 21 " 07 2025 року № КП/100/700/02/6-Р-ТД3399-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Г.України 62

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунути витоки на
крані ф15-1 см - гіджі; ф15-2 см - гіджі

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 23.07.2025р
Ботьбот В.А. 23.07.2025р
(підпис, дата)

Гибченко М.В.
23.07.2025р
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Гибченко М.В.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від « 24 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 24 07 2025 року № кР/100/100/02/6-Р-ТД 3395-35

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Г. Укріпки 82

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущукуні витіки на крани ф15 мм - 1 шт - гід'юд, ф15 - 1 шт - гід'юд

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І 24.07.2025р.
Больбот В.А 24.07.2025р.
(підпис, дата)

Гетько М.В
24.07.2025р.
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Гетько М.В

Акт.

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Сел.Онуфріївка

від « 16 » 07 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "16" 07 2025 року № КФ ОН-1607-25

працівниками Оператора ГРМ – слюсар ЕРГУ Кравцов І.С.

слюсар ЕРГУ

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку 45, вул. Д. Черкаш

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні
φ 25-мм, та крану φ 25 в під'їзді

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Зроблено перетягування контро-
лішки φ 25 та різьбу крану φ 25

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Після виконання робіт витоків не виявлено

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

І.С. 15.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С.Онуфріївка
(місце складання)

від « 22 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від « 22 » 07 2025 року № КР-ОН-2207-251
працівниками Оператора ГРМ – слюсар ЕРГУ Кравцов З.С.;
слюсар ЕРГУ _____

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вул. Монархисва, 53

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік
газу на різьбовому з'єднанні Ø 20-1 шт, та
зафіксовано пристроєм Ø 20(п) - 2 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено перекладку кр на різьбовому
з'єднанні Ø 20-1 шт, та різьбі крану Ø 20 2 шт(п).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 2028 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Кр 22.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано _____

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Сел.Онуфрійка

від «22» 07 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "22" 07 2025 року № КРП ОК-2207-25

працівниками Оператора ГРМ -слюсар ЕРГУ Кравцов Т.С.

слюсар ЕРГУ

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку 31 вул. Дісочарнова

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні Ø до 1 см.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено перекладку к/г на різьбовому з'єднанні Ø до 1 см.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Кр 22.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Сел.Онуфрївка

від «24» 07 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від «24» 07 2025 року № КР ОН-2407-25

працівниками Оператора ГРМ -слюсар ЕРГУ Кравчук Т.С.

слюсар ЕРГУ

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку 61, вул. Леокаріова

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витки газу на контро-гайці №20-Густ

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено черговий
контро-гайці №20

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознайомлений (Замовник)

Кравчук Т.С.

24.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С.Онуфріївка
(місце складання)

від « 25 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від « 25 07 » 2025 року № КФ ОН-2507-25
працівниками Оператора ГРМ – слюсар ЕРГУ
слюсар ЕРГУ

(зайнята посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вул. Пискарівська 63
За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виявлено витік газу на загальному приєднанні
Ø20(п) та ріжбовану з'єднання Ø20

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання. Проведено планову ріжбову
з'єднання Ø20 на ревізії крану Ø10(п)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

М.Кравцов Т.С.
04.07.2025р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С.Онуфрївка

(місце складання)

від « 30 » 07 2025 р.

Відповідно до договору від " 30 07 2025 року № КР ОК-3007-25

працівниками Оператора ГРМ –слюсар ЕРГУ Крайнов І.І.

слюсар ЕРГУ

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вул. Миснарівська, 65

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено
витік газу на підлоговому редманні Ø 20 мм,
на з'єднанні приєднотрі Ø 20 мм (м)

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

30.07.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано