

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 14 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 14 » 08 20 25 року № ТО-296

працівник(ами) Оператора ГРМ списарі з Ета РТУ: Кузнецов О.В.,
Мокун С.О., Коваленко А.І.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 3 пр.в. Сергіївській м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витічки газу,

успішно невідкладно

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

14.08.2025
Коваленко О.І.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «14» 08 2025 р

Відповідно до договору від «14» 08 2025 року № ТО-297

працівником(ами) Оператора ГРМ Синьсарі з Ета РГЧ: Кузнецов О.В.
Мосия С.О., Коваленко А.І.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5 пров. Сергіївській м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): —

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ приймає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

14.08.2025
Дорошенко О.І.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Александрія
(місце складання)

від «14» 08 2025 р

Відповідно до договору від «14» 08 2025 року № ТО - 298

працівником(ами) Оператора ГРМ Синюсарі з Ета РТУ: Кузнецов О.В.,
Мокш С.О., Коваленко А.І.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 вул. Жукова м. Александрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): на газопроводі
електрокабелі та вибої в стіні.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації після усунення недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: «14» 08 2025 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

14.08.2025
Дорошенко О.І.

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 14 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 14 » 08 20 25 року № 10-299

працівник(ами) Оператора ГРМ Смисарі з Ета РПУ: Кузнецов О.В.,
Мокія С.О., Коваленко А.І.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 4 буди. Кішова м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витічки газу
у вузлах невідповідно, газопровід пошкоджено
фарбуванням

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: « 30 » 09 20 25 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

14.08.2025
Коваленко О.І.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «14» 08 2025 р

Відповідно до договору від «14» 08 2025 року № ТО-300

працівник(ами) Оператора ГРМ сирсари з Е та РТУ: Мокія С.О.,
Кузнецов О.В., Коваченко А.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 вул. Кішова м. Олександрія

За результатами обстеження:

- Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витоки газу,
узусуто невідкладно, газопровід потребує
фарбування, на газопроводі вибогряд
- Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ надає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: «14» 09 2025 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

14.08.2025
Коваченко О.І.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

Від « 15 » 08 2025 р

Відповідно до договору від « 15 » 08 2025 року № ТО-301

працівником(ами) Оператора ГРМ Синьгарієв Е та РТУ: Мокшєв С.О.,

Кузнецов О.В., Коваленко А.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 пр-в. Нова Маргозовська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): з витоку газу
усунуто невідкладно

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартир, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ прикладає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

15.08.2025
Коваленко О.І.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Спекандріз
(місце складання)

від « 15 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 15 » 08 20 25 року № ТО - 301

працівником(ами) Оператора ГРМ Смисарі з Ета РТУ: Мохно С.О.,
Кузнецов О.В., Коваленко А.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 4 пр.в. Пирогова м. Спекандріз

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): з витоки газу
усунуто невідкладно.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

15.08.2025р
Коваленко О.І.
(підпис, дата)

_____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, офіціал та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «15» 08 2025 р

Відповідно до договору від «15» 08 2025 року № ТО-303

працівником(ами) Оператора ГРМ сироварі з Ета РТУ: Мохир С.О.

Кузнецов О.В., Коваленко А.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 6 пров. Митронова м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): —

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ БКБ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

15.08.2025 р.
Дорошенко О.І.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «18» 08 2025 р

Відповідно до договору від «18» 08 2025 року № 10-304

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсарі, Ета РІУ: Руденко В.В.,
Кузнецов О.В., Моска С.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 7 м. Соборна м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): З'ясував усунуто
невідхиадо, газопровід потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

18.08.2025р
Руденко В.В.

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 19 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 19 » 08 20 25 року № ТО-305

працівником(ами) Оператора ГРМ списарі: Ета РТУ: Рубень В.В.,

Кузнецов О.В. Моска С.О.

(знімана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 9 м. Покровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газопровід
потребує фарбування, 2 виступи газу усунуто
невідкинуто.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придала до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

19.08.2025р
Дорошенко О.А.
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 19 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 19 » 08 20 25 року № ТО-306
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсарі з Ега РТУ: Рубель В.В.,
Жузиєцьов О.В., Мокшя С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 11 м. Покровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): —

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

19.08.2025
Фероніченко О.О.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 19 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 19 » 08 20 25 року № ТО-307
працівником(ами) Оператора ГРМ Синюсарі Ета РТУ: Рубень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокія С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13 м. Мокровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): —

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ пригата до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " — " — 20 — року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

19.08.2025
Горощенко О.В.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 19 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від "19" 08 20 25 року № ТО-308
працівником(ами) Оператора ГРМ спосарі з Ета РТУ: Руденко В.В.,
Кузнецов О.В., Мокня С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15 м. Покровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витоки газу
усянуто невідкладно

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ призначені до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Дорошенко О.В.
19.08.2025
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «20» 08 2025 р

Відповідно до договору від «20» 08 2025 року № ТО-309

працівником(ами) Оператора ГРМ сисопарі з Ета РТУ: Рубань В.В.,

Кузнецов О.В. Мокшєв С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 17 м. Покровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1 вентиль газу
усуцільно невідповідає

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ прикладає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

20.08.2025
Дорошенко О.А.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 20 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від " 20 " 08 20 25 року № ТО-310

працівником(ами) Оператора ГРМ скасати з Ега РТУ: Рудень В.В.,

Кузнецов О.В., Мокін С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 21 м. Покровська м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газопровід
потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

20.08.2025
Доромашко О.А.

3 актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 20 » 08 2025 р

Відповідно до договору від « 20 » 08 2025 року № ТО - 311

працівником(ами) Оператора ГРМ Смоларі з Ета РТУ: Рудень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокін С.О.
(займає посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (густожитку),
№ 29 м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витоки газу
усушено невідкладно

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

20.08.2025
Дорошенко О.К.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «21» 08 2025 р

Відповідно до договору від «21» 08 2025 року № ТО-312

працівник(ами) Оператора ГРМ Синюсарі з Ета РПУ: Рудень В.В.,

Кузнецов О.В., Мокієв С.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 м. Содорча м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 13 витоків газу

уражено невіднайдено

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ приймає до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

21.08.2025
Дорошенко О.А.

3 актом ознайомлений (Замовник)

(відпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрів
(місце складання)

від «22» 08 2025 р

Відповідно до договору від «22» 08 2025 року № ТО-313

працівником(ами) Оператора ГРМ список з Екз РТУ: Рудень В.В.,
Кузнецов О.В., Мохир С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 17 м. Соборна м. Олександрів

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Звитоки газу
усунуто невідкладно, загашено та загашено
Сл. фугітерів. газопровід пошкоджено фугітерами
2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатні до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

21.08.2025
Дорошенко О.І.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «22» 08 2025 р

Відповідно до договору від «22» 08 2025 року № ТО-314

працівником(ами) Оператора ГРМ спіосарі з Ета РГУ: Рудень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокіш С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 67 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): З висоти газу
усунуто небіжкнадию, газопровід потребує
сфарибування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ прикладна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

22.08.2025
Дорошівська О.В.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «25» 08 2025 р

Відповідно до договору від «25» 08 2025 року № Т0-315
працівником(ами) Оператора ГРМ Синюсарі з Ета РСУ: Рудень В.В.,
Жузиєцов О.В., Мокшєв С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 88 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

- Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газопровід
потребує фарбування, 2 витяги газу
усунуто невідкладно
- Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
25.08.2025
Доросенко О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

Від « 25 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 25 » 08 20 25 року № ТО - 316

працівником(ами) Оператора ГРМ Синьсарі з Ета РГУ: Рудень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокшя С.О.
(займає посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 90 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газопровід

потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирний будинок в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ призначена до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

25.08.2025
Дорошенко О.П.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Черкаси

від « 26 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 26 » 08 20 25 року № 70-317

працівником(ами) Оператора ГРМ: Синюсарі з Ета РРУ: Рубень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокія С.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 92 пр-т Соборний м. Черкаси

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газотравід
потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ призначена до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " — " 20 — року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Дорошенко О.А.
26.08.2025
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 26 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 26 » 08 20 26 року № ТО-318

працівник(ами) Оператора ГРМ Синюсарі з Ета РТУ: Рубан В.В.,

Кузнецов О.В., Мокія С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 94 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): газопровід

потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Дорошенко О.А.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 26 » 08 2025 р.

Відповідно до договору від « 26 » 08 2025 року № ТО-319

працівником(ами) Оператора ГРМ списарі з Ета РТУ: Рубень В.В.,

Кузнецов О.В., Мокія С.О.
(звичайна посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 95 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 11 видоків газу

усушко невідкинуто

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ приймає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

26.08.2025
Дорошанко О.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 26 » 08 2025 р

Відповідно до договору від « 26 » 08 2025 року № ТО - 320

працівником(ами) Оператора ГРМ Смисарі з Ета РТУ: Рубань В.В.,

Кузнецов О.В., Москаль С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2 проб. Д. Морозовського м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витоки газу
у вигляді невідчужаючої, газопровід потребує
фартування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ призначити до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Дорошенко О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія

(місце складання)

від « 27 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 27 » 08 20 25 року № ТО-321

працівником(ами) Оператора ГРМ Синьсарі з Ета РТУ: Рубень В.В.,
Кузнецов О.В., Мосия С.О.

(знімана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 96 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 4 висоти газу
уєдиною невідкиадио, газопровід потребує
фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ призначена до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознайомлений (Замовник)

27.08.2025
Дорошенко О.П.

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Сіхесаудрія
(місце складання)

від « 28 » 08 2025 р

Відповідно до договору від « 28 » 08 2025 року № ТО - 322
працівник(ами) Оператора ГРМ список з Ета РТУ: Рудень В.В.,
Кузнецов О.В., Мокієв С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (турбожитку),
№ 61 пр-т Соборний м. Сіхесаудрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1 вийти газу
успинного невідкладно, газопровід
потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ пригата до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

28.08.2025
Дорошенко О.А.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «28» 08 2025 р

Відповідно до договору від «28» 08 2025 року № ТО-323

працівником(ами) Оператора ГРМ слюсарі Ета РТУ: Рубень В.В.,

Лузисцев О.В., Мокит С.О.

(займає посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 63 пр-т Соборний м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витічки газу

успинюють небезпечно, газопровід
потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ пригорта до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Дорошенко О.В.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від « 29 » 08 20 25 р

Відповідно до договору від « 29 » 08 20 25 року № ТО-324

працівником(ами) Оператора ГРМ Сисосарі з Ета РГУ: Рудень В.В.,

Жузеєв О.В., Мохир С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 3 м. Соборна м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 5 витоків газу

у вигляді невідкинутої, газопровід
потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ придатна до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

29.08.2025
Дорошайко О.Г.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Олександрія
(місце складання)

від «29» 08 2025 р

Відповідно до договору від «29» 08 2025 року № ТО - 325

працівником(ами) Оператора ГРМ Ситосарі, Ета РГУ: Рубень В.В.,

Кузнецов О.В., Мокій С.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 м. Соборна м. Олександрія

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 2 витоки газу
усягшого невіднайдено

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ БКБ пригортає до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

29.08.2025
Дорошенко О.Я.
(підпис, дата)

_____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с-ще Петрове
(місце складання)

N 8

від "18" 08 2025 року

Відповідно до договору від "17" 08 2025 року N 17,
працівником(ами) виконавця робіт: Петрівський підрозділ Олександрійського УЕГГ Кропивницької
філії ТОВ «ГРМУ» Слюсар з ЕРГУ 4 роз Горбатюк С.В.; слюсар з ЕРГУ 4 роз Кудін В.Г.; слюсар
АВР у ГТ4 роз Ігнат'єв В.Є.; водій- слюсар АВР Гришко В.Ф.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селище Петрове,
вул. Українська 20

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вилікно витоку газу вий

2) Защитне покриття потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Роботи по ремонту знаходяться у справному стані
та призначені до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Горбатюк Сергій Валентинович

18.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

18.08.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кудрявцев Геннадій Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с-ще Петрове
(місце складання)

N 9

від "19" 08 2025 року

Відповідно до договору від "19" 08 2025 року N 18,
працівником(ами) виконавця робіт: Петрівський підрозділ Олександрійського УЕГГ Кропивницької
філії ТОВ «ГРМУ» Слюсар з ЕРГУ 4 роз Горбатюк С.В.; слюсар з ЕРГУ 4 роз Кудін В.Г.; слюсар
АВР у ГГ4 роз Саснко В.Г.; водій- слюсар АВР Сапок В.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), селище Петрове,
вул. Українська 21

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу бач.

2) Ізоляційне покриття потребує фарбування

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться у справному стані
та придатні до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Горбатюк Сергій Валентинович

19.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Мерцаєвська СВ Мер

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

19.08.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с-ще Петрове
(місце складання)

N 10

від "20" 08 2025 року

Відповідно до договору від "20" 08 2025 року N 19,
працівником(ами) виконавця робіт: Петрівський підрозділ Олександрійського УЕГГ Кропивницької
філії ТОВ «ГРМУ» Слюсар з ЕРГУ 4 роз Горбатюк С.В.; слюсар з ЕРГУ 4 роз Кудін В.Г.; слюсар
АВР у ГТ4 роз Бараник С.В.; водій- слюсар АВР Євтушенко І.П.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с. Ганнівка вул. Вереснева, 47

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік в газу дит.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться у справному
стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Горбатюк Сергій Валентинович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

20.08.2025

З актом ознайомлений:

Кращенко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

20.08.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)