

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «05» 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 08 2025 року № КФСВ 0508-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по М. Грушевського

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): у сушичів витоки  
на краніх Ф 25-2шт. на веранді та 1шт.  
в під'їзді. На колонках Ф 25-2шт.  
на веранді

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

05.08.25р.

05.08.25р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Юшко В.І.

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Юшко В.І.

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «07» 08 2025 р.

Відповідно до договору від «01» 08 2025 року № КФСВ0708-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по б-м. М. Грушевського  
33

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкодження  
на кранах Ф20 - 3шт. на вхідні  
на /консервках Ф25-2шт. на вхідні

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Бессер 07.08.25р.  
07.08.25р.  
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Кутіра В.С.  
07.08.25  
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Кутіра В.С.



**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

(місце складання)

від «04» 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 " 08 2025 року № КРСВ 0408-25  
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Героїв України 22

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усякмі ватом  
на крані Ф25-2шт. - 1 в під'їзді 1-на буд.  
на конструкції Ф25 на будівлі та в під'їзді

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 04.08.25р.  
Ботьбот В.А. 04.08.25р.

(підпис, дата)



(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Ковальчук-Маскошук Т.М.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від « 14 » 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 04 " 08 2025 року № КРСВ 1408-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Ювілейна 4

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

у вузлах біля входу  
на кришці ф20 - 4шт - врізні  
на кришці ф32 - 3шт - врізні  
на кришці ф20 - 3шт - врізні  
на кришці ф32 - 1шт - врізні

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Кочак К.А.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «06» 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 08 2025 року № КРСВ0608-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Холодницька

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ущербні витоки  
на іржавих ф25-3шт. на вулиці;  
ф 20 - 1шт. в під'їзді; на коширмійках  
ф25-1шт. впр.; ф20-1шт. вулиця
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 06.08.25р.

Большот В.А. 06.08.25р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Катон К.А.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «13» 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 08 2025 року № 19СВ1308-25  
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Ювілейна 8

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушені вимости  
на крані ф 20 - 3 шт - в під'їзді; ф 32 кран  
- 12 шт, на буржуйі; на кофінтрайках ф 20 -  
4 шт, в під'їзді; 2 шт. ф 32 - на буржуйі
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

**Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного**  
**підключення газового обладнання**

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Кочан К.М



**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від « 12 » 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 08 2025 року № КФСВ-1208-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку Н.В.Шамшейна 2

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): у під'їзді на кроках  
№15 - 6 шт. на гайках + мафта 3 шт. на кінц. на кроках  
№20 - 3 шт. на гайках 2 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

С.В.Шамшей 12.08.2025р.

Качан К.А.

В.В.Шамшей 12.08.2025р.

12.08.2025р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Качан К.А.

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

(місце складання)

від «15» 08 2025 р.

Відповідно до договору від "01" "08" 2025 року № КРСВ1508-25  
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вп. М. Амосова 10

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): уламки витоки на стокі (труба і кофражі) - ф20 переміщення країв ф20 переміщення країв ф20 - 2 см, на краях ф25 - 3 см.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 15.08.2025р.

Ботьбот В.А. 15.08.2025р.

(підпис, дата)



(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Шевченко І.С.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від « 11 » 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 08 2025 року № КРВБН08-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Канько 18

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): на вулиці, на краю ф20 - 2 см, перепаявано ф25 крани (ш) + муфта + гайка перепаяк ф20 гайка - 2 см

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

**Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання**

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 11.08.2025р

Больбот В.А. 11.08.2025р

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Шевченко І.С. 11.08.2025р

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Шевченко І.С.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від 22 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "11" "08" 2025 року № КРСВ2208-25  
працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Героїв України 39

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

у вході в будинок (фланець та засувка);  
на кранах ф25 - 8шт.; ф32 - 4шт.;  
на кранівниках ф25 - 4шт.; ф32 - 2шт.;

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Качок К.А



**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «27» 08 2025 р.

Відповідно до договору від «11» 08 2025 року № КРСВ 2708-25  
працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;  
слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(записати посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку по Молодіжка 1Б

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкоджені вимости  
на контролгійках ф20 - 10 шт.; на  
муфтах - 2 шт.; на кранах ф20 -  
1 - 5 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

ШШ 27.08.2025р.  
Большот 27.08.2025р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Григоренко О.М.

(підпис, дата)

27.08.25р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Григоренко О.М.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «26» 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "11" 08 2025 року № КРСВ 2608-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4 ;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Молодіжка 1А

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунені витічки  
коксів на трубах мурфана - 2 шт.; на сголі ф20  
- 1 шт.; на крані ф20 - 3 шт.; на крані -  
ф25 - 3 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придбана

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис]  
[Підпис]  
(підпис, дата)

26.08.2025р.  
26.08.2025р.  
(підпис, дата)

Гинченко О.М.  
(підпис, дата)

26.08.25р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гинченко О.М.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «25» 08 2025 р.

Відповідно до договору від "14 08 2025 року № КРСВ2508-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вд. Героїв України 77

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунемо вставки  
на краках ф2.5 - 4шт, ф2.0 - 3шт, та на контройдках  
ф2.5 - 3шт

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** тригата

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 25.08.2025р

Юшко В.І.

Большот В.І. 25.08.2025р

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано оснqv безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Юшко В.І.

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від 20 » 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 14 » 08 2025 року № КРВБ 2108-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Бойко 4

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунення витоків  
на конструкціях ф20 - 8 шт.;  
ф32 - 4 шт.; на кранах - ф20 -  
6 шт.; на кранах - ф32 - 5 шт.
2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2028 \_\_\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 21.08.25р.  
[Підпис] 21.08.25р.  
(підпис, дата)

Юшко В.І.  
(підпис, дата) 21.08.25р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Юшко В.І.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

(місце складання)

від « 18.08 » 2025 р.

Відповідно до договору від " 14 " 08 2025 року № КРСВ-1808-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку вул. Будівельників 620

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунені витічки  
на катодіміке ф32-1мм.; на ф20-2мм.;  
на катодіміках ф20-4мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

**Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання**

Працівник, який виконав обстеження

[Підпис] 18.08.2025р.  
[Підпис] 18.08.2025р.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Намко В.І.

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Намко В.І.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від « 19 » 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 11 " 08 2025 року № КФСВ-1908-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по

Будівельників 4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

у рукаві вимикача  
на коктр.гн.м.х Ф20 11-3шт.;  
на кр.м.х Ф20 - 4шт..

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації

придана

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис]  
[Підпис]  
(підпис, дата)

19.08.25р.  
19.08.25р.

Юшко В.І.  
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Юшко В.І.



**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «20» 08 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "14" "08" 2025 року № 19СВ2008-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Будівельників 6

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунені витоки  
на конструкціях ф20 - 7 шт.; ф25 -  
2 шт.; на кранах - ф20 - 6 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** придана

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" "\_\_\_" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 20.08.2025р.  
[Підпис] 20.08.2025р.

Юшко В.І.  
20.08.25р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Юшко В.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

Сел.Онуфрївка

від « 11 » 08 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "11" "08" 2025 року №

працівниками Оператора ГРМ –слюсар ЕРГУ Кравцов І.С.

слюсар ЕРГУ

(займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку 9а, вул. Козарської шлях

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік  
газу на загальному приєднанні газопроводу ввід  
φ 25-2мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового призначення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено ревію кранів φ 25-2мм(т)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового призначення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Після проведених робіт витік газу не виявлено

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

11.08.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано



Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

Сел.Онуфріївка

від « 12 » 08 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "12" "08" 2025 року №

працівниками Оператора ГРМ –слюсар ЕРГУ Кравчук Т.В.;

слюсар ЕРГУ \_\_\_\_\_

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку 2а, вул. Квітнева

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік  
газу на запірному приладі Ø 20-2 мм (п).

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (подається).

3. Припинено газопостачання: Проведено ревізію прагів  
Ø 40. Після виконання робіт витік не виявлено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

12.08.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сел.Онуфрївка

2025

С.Онуфрївка

від « 18 » 08 2025р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "18" 08 2025 року №

працівниками Оператора ГРМ –слюсар ЕРГУ Кравцов І.С.;

слюсар ЕРГУ \_\_\_\_\_

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №13 вул. Я.Шмідта

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік газу на крані Ø 25 - 2 шм (п); зовнішнього газопроводу

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено ремонт кранів Ø 25-2шм(п)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

18.08.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано



Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

С.Онуфріївка  
(місце складання)

від « 18 » 08 2025 р.

Відповідно до договору від " 18 08 2025 року № \_\_\_\_\_

працівниками Оператора ГРМ – слюсар ЕРГУ Кравцов І.В. ;

слюсар ЕРГУ \_\_\_\_\_

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по вул. Квіткова, 14

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік  
газу на підлоговому з'єднанні Ø 20-2мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Проведено перекриття рухового  
з'єднання Ø 20-2мм

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

18.08.2025

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано



Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м.п. Онуфріївка  
(місце складання)

N \_\_\_\_\_ від "18" "08" 2015 року

Відповідно до договору від "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_  
працівником(ами) виконавця робіт Сисар ЕПГ Кравцов ІС

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 13а, вул. К. Маркса 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані Ø20-2 ші (п)
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового  
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведено роботу кранів Ø20-2 ші (п). Їхнє проведення робіт встановіть  
газу не виявлено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Кравцов ІС 18.08.2015  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис замовника)



Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

амі. Онуфріїв  
(місце складання)

N \_\_\_\_\_ від "20" "08" 2025 року

Відповідно до договору від "20" "08" 2025 року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Синюсар ЕРГУ Кравцов Т.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Табун. и. Шен

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на рапінному пристрої Ø 25 - 3 ші(п)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: здійснено ревізію кранів  
Ø 25 - 3 ші(п)

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового  
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Кравцов Т.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.08.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)