

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Новоігорівка вул. Шкільна буд. 12
(місце складання)

№ 57

від «23» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 57-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11. 2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Новоігорівка вул. Шкільна буд. 13
(місце складання)

№ 58

від «23» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 58-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Паркова (Паші Ангеліної)
буд. 10

№ 59

від «24» вересня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 59-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Паркова (Паші Ангеліної)
буд. 12

№ 60

від «24» вересня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 60-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Паркова (Паші Ангеліної)
буд. 14

(місце складання)

№ 61

від «24» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 61-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11. 2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Паркова (Паші Ангеліної)
буд. 2

№ 62

від «24» вересня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 62-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11. 2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Паркова (Паші Ангеліної)
буд. 4

№ 63

від «24» вересня 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 63-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Криничне вул. Шкільна буд. 10
(місце складання)

№ 64

від «25» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 64-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11. 2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Шкільна буд. 6
(місце складання)

№ 65

від «25» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 65-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11. 2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Криничне вул. Шкільна буд. 8
(місце складання)

№ 66

від «25» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «18» вересня 2025 року № 66-25, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
начальник АДС Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.11.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.09.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)