

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «19» 09 2025 р.

(місце складання)

№ 11 09 2025 к.Р.С.В. 1909-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Памшей Олег Іванович розряд 4;
слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку М.Амосова 18

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкодження

вентилів на кришках ф200 - 3шт.

на коєстрайках ф25 - 3шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: _____ " _____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Василь 19.09.25р.

Острівський Д.

Василь 19.09.25р.

(підпис, дата)

19.09.25р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Острівський Д.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від «08» 09 2025 р.

Відповідно до договору від "04 09 2025 року № КРБВ 0809-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ--Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку по М.Шамшей О.І.

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усема ватки на кранках ф 20 - 2шт., ф 25 - 3шт., на коротких ф 20 - 1шт., ф 25 - 1шт.

2. Здійснено несанкціонований до вч до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

08.09.2025р.
08.09.2025р.
(підпис, дата)



Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Ковальчук-Шкодаченко Т.В.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «17» 09 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від «11» 09 2025 року № КРСВ 1709-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ – Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(наймана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Власівка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Молодіжки 2 А

на крижках Ø25 – 3 шт. 1; на констр –

гвинтах Ø25 – 2 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Система газопостачання до експлуатації перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: «___» _____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 17.09.25р.

Гриньченко О.М.

Больбот В.А. 17.09.25р.

(підпис, дата)

17.09.25р.

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гриньченко О.М.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від 16.09.2025 р.

Відповідно до договору від " " 2025 року №

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ – Больбот Віталій Анатолійович

(займає посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Молодіжка 1Г

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): устаткування
встановлено на конструкційній висоті 15 см. – ф25 –

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового прибудинку багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового прибудинку багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений (Замовник)

16.09.2025р. 16.09.2025р. 16.09.2025р.
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано 16.09.2025р.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

(місце складання)

від 04.09 2025 р.

Відповідно до договору від "01" "09" 2025 року № КРСВ.0409-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(записати посаду, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи в ТО ВБСГ багатоквартирного будинку М.Амосова 8

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушко
Силоми на кріпках Ф 1/25 - 2шт.
Ф 32 - 1шт.; на коктржежах
Ф 25 - 1шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(М квартира, М або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Система газопостачання до експлуатації перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

04.09.2025р.
04.09.2025р.

Машинський В.І

(підпис, дата)

04.09.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Машинський В.І

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від 10.09 2025 р.

(місце складення)

Відповідно до договору від "01" "09" 2025 року № КРЛВ-1008-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович розряд 4;
слюсар ЕРГУ – Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(зайнята посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку Героїв України 57

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуто витоки
на трубах ф25-3 шт.
ф32-2 шт. на конформах
ф25-4 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку з цілого або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" "___" 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

10.09.2025
10.09.2025
(підпис, дата)

Вачук І.Б.
(підпис, дата)

10.09.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Вачук І.Б.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від 11.09 2025 р.

(місце складення)

Відповідно до договору від "01" "09" 2025 року № КРСВ-1109-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ– Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(підписи посади, прізвища, ініціалів та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку Тероїв Зірка 37

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунено витіки
на крижках ф25 – 4 мм. ф32 – 2 мм.
на конструкційних ф25 – 3 мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування висхідного припливного багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування висхідного припливного багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації критична

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

11.09.2025р.

Кочан К.А.

11.09.2025р.

(підпис, дата)

11.09.25р.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кочан К.А.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від «02» 09 2025 р.

Відповідно до договору від "01 09 2025 року № КРСБ 0209-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Кв. 32

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкоджено вентиль

на краніх ф 20 - 5 мм;

на конструкційних ф 20 - 4 мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації непридатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

02.09.2025
02.09.2025
(підпис, дата)

Юшко В.І
(підпис, дата)

02.09.2025

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Юшко В.І

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від «18» 09 2025 р.

Відповідно до договору від «11» 09 2025 року № КРСВ 1809-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Булвар Дніпров-

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунені витоки
на кранах ф20 - 7шт., ф25 -
5 шт., ф32 - 2шт., на констрак-
тах - ф20 - 3шт., ф25 - 4шт., ф32 - 2шт.
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 18.09.25р.
[Підпис] 18.09.25р.
(підпис, дата)

[Підпис]
(підпис, дата)



Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Рибенко І.В.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ
(місце складання)

від «03» 09 2025 р.

Відповідно до договору від "01 09 2025 року № КРСВ 0309-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;
слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Кроїв України 58

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуто витік
на крапках ф 25-2шт, ф 32-1шт,
на розетках ф 25-3шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Система газопостачання до експлуатації припинено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[Підпис] 03.09.2025р
[Підпис] 03.09.2025р
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Робенко І.В.
[Підпис]
03.09.2025р
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Робенко І.В.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Світловодськ
(місце складання)

від 09.09.2025 р.

Відповідно до договору від 01.09.2025 року № КРСВ.0909-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ВРГУ – Шамшей Олег Іванович роз 4;

слюсар ВРГУ – Більбот Віталій Анатолійович

(зазначити місце, приміщення, № та до деталей)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Приморська 62

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунення виступа
на крижках Ø25 – 3 шт., Ø32 –
– 2 шт., на колекторних Ø25 –
4 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (подається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Система газопостачання до експлуатації введена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: _____ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

09.09.2025
09.09.2025
(підпис, дата)

Валенко І.Б.
(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано Валенко І.Б.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від 12.09 2025 р.

(місце складення)

Відповідно до договору від "01" "09" 2025 року № КРЧБ/1209-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ– Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(найменування підприємства, підприємця, іншої та іншої фізичної особи)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Новітня 6

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкодження
витоки на кріпках Ф32-2шт.
Ф25-5шт.; на конфсайках Ф25-4шт.
Ф32-1шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування ліквідаційного приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування ліквідаційного приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

12.09.2025р.

Кочан К.А.

12.09.2025р.

12.09.2025р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кочан К.А.

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.п. Олександрівська
(місце складання)

N _____ від "16" 09 2025 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт сансар ЕРІУ Крауцов І.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 31, вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на контро-гайці Ø 20 - 2 шт.; на краях
- 2) Ø 20 - 1 шт.(п)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведено кермановичу контролювати Ø 20 - 2 шт. та ревізію краях
Ø 20 - 1 шт.(п). Після виконання робіт витік газу не виявлено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Крауцов І.В. Кр
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.п. Онуфріївка
(місце складання)

N _____ від "16" "09" 2025 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Олександр ЄРГЧ Кравцов І.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 29, вул. Центральна
м.п. Онуфріївка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на контрольному Ф20 та
- 2) загальному контролі (крани) Ф20-1мм (п)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зроблено попередню контрольну Ф20 1мм; та перевірю
крани Ф20 1мм (п)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Кравцов І.С. КС
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.п. Онуфріїв
(місце складання)

N _____ від "17" 09 2025 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт м.п. ЕРГЧ Кравцов І.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 6, вул. Героїв-захисників
України, м.п. Онуфріїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф 20 - 1(п), на контролці ф 10
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведено перевірку контролці ф 10 та крану ф 20 - 1(п)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Кравцов І.С. КІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м.п. Онуфріївка
(місце складання)

N _____ від "22" 09 2025 року

Відповідно до договору від "____" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт _____

м.п. Онуфріївка
м.п. ЕРГС Крайнов І.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 84, вул. В. Дмитрова,
м.п. Онуфріївка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на контролці φ 20, зовнішнього газопроводу - 2 шт.
- 2) Виявлено витік газу на крані φ 15 (п) - 1 шт, зовнішнього газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведено припаявку рідкого з'єднання φ 20, та рідкого крана
φ 15 - 1 шт (п). Після виконання робіт витоків газу не виявлено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Крайнов І.С. М
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)