

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Світловодськ

від «6» 10 2025 р.

Відповідно до договору від 04.10.2025 року № КРСВ 0610-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по д. М. Грушевського

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): у місці витоку  
на катетрієвій ф. 2.5 П - 3мм; на  
муфтах - 2мм; на крані ф. 2.0 -  
П - 3мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Система газопостачання до експлуатації припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 6.10.25р.

Юшко В.І.

[Підпис] 6.10.25р.

(підпис, дата)

6.10.25р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Юшко В.І.

**Акт**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від 7 10 2025 р.

Відповідно до договору від 21 10 2025 року № КРСВ.0710-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ – Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Сл. Будівельників

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Чисельні  
системи на констр.газопост. 1 ф 20 - 3мм;  
на констр.газопост. 1 ф 20 - 2мм; ф 25 - 2мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Система газопостачання до експлуатації не рекомендується

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 7.10.2025р.  
[Підпис] 7.10.2025р.  
(підпис, дата)

Юшко В.І.  
(підпис, дата) 7.10.2025р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Юшко В.І.

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від « 8 » 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 01 " 10 2025 року № КРСВ0810-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Гоголя 1

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Усунуто

Витоків на конструйку ф25 -  
7 шт., на конструйку ф25 - 5 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації вирішено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 8.10.2025р.

Поничаренко Д.В.

[Підпис] 8.10.2025р.

[Підпис]

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Поничаренко Д.В.



**Акт**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від « 9 » 10 2025 р.

Відповідно до договору від " 01 10 2025 року № КРСВ/0910-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ – Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ – Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Богунів 7

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Зусилено

Вимокли на конструкції ф 2.5 –  
2 шт.; на кранці ф 2.5 – 2 шт.;  
ф 3.2 – 1 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 9.10.2025р.  
[Підпис] 9.10.2025р.

Юшко В.І.  
(підпис, дата) 9.10.2025р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Юшко В.І.

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Світловодськ

від «16» 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "13" 10 2025 року № КРСВ1610-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4 ;

слюсар ЕРГУ-- Большот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Шолодівська 1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усієї секції витоки

на контргайках  $\phi 20$  - 1 шт. 2 шт.

на кравцях  $\phi 20$  - 3 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І. 16.10.2025р.

Шамшей О.І.

Большот В.А. 16.10.2025р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Шамшей О.І.

16.10.2025р.

Шамшей О.І.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «16» 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 13 " 10 2025 року № КРГВ 1610-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4 ;

слюсар ЕРГУ-- Больбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Молодіжки 4

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): ушкоди

виток на констргайкх ф25-1шт.;  
ф20-2шт.; на креслах ф20-4шт.;  
ф25-1 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[підпис] 16.10.2025р.  
[підпис] 16.10.2025р.

[підпис]  
(підпис, дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

[підпис]

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від « 16 » 10 2025 р.

Відповідно до договору від " 13.10 " 2025 року № КРСВ 1610-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Больбот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Молодіжних 20

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): у суміжній ванній  
на конструктивних ф20 - 2 мм;  
ф25 - 1 мм; на кранах ф20 -  
- 3 мм.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** припинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 16.10.2025р.

[Підпис]  
16.10.2025р.

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу  
надано Григоренко О.М.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від «20» 10 2025 р.

Відповідно до договору від " 11 10 2025 року № КРСВ 2010-25

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Будинку Шамшей О.І.

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунення витоків на контррозійках ф25 - 1 шт, на ф15 - 3 шт, на муфтах ф15 - 2 шт, на кранах ф25 - 2 шт, на ф15 - 6 шт

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації придатна

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Шамшей О.І. 20.10.2025р

Большот В.А. 20.10.2025р

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Шамшей О.І.

(підпис, дата)

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Шамшей О.І.



**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньої, динкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «21» 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 11 " 10 2025 року у N КРСВ 2110-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Пашшей Олег Іванович розряд 4 ;  
слюсар ЕРГУ-- Большот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного буди вулиця Дзигирівська  
14

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усушено  
витоки на комтургайках ф 20 - 3шт;  
ф 25 - 1шт; на краях ф 20 - 2шт;  
ф 25 - 2шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

**Система газопостачання до експлуатації** перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження  
[Підпис] / 21.10.2025р.  
[Підпис] / 21.10.2025р.  
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)  
[Підпис]  
підпис, дата  
21.10.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
[Підпис]

**Акт**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ  
(місце складання)

від 22 10 2025 р.

Відповідно до договору від " 11 10 2025 року № КРСВ 2210-25 ,

працівниками Оператора ГРМ : слюсар ЕРГУ-- Шамшей Олег Іванович роз 4 ;

слюсар ЕРГУ --Большот Віталій Анатолійович

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по Терпів Українці 59

**За результатами обстеження:**

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): усунуто  
витоки на контрольному / Ф 20 - 2шт;  
на мучне / Ф 25 - 1шт; на флангах  
Ф 20 / - 3шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

**Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:**

Система газопостачання до експлуатації перевірена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028\_\_ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 22.10.2025р. [Підпис]  
[Підпис] 22.10.2025р. (підпис, дата) 22.10.2025р.

Інструктаж надано основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Воззучково 1Б

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «23» 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від " 11 " 10 2025 року № КРЧВ 23/10-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;

слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Шогребузького пров. 2А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення доліків): Засушено витоки  
на контролёрках Ф-20-6ші; на вентілах Ф-20-1ші  
на електрі Ф-20-1ші.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації Природна.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Президент, який виконав обстеження

[Підпис] 23.10.2025

[Підпис] 23.10.2025

(підпис, дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Іваченко І.Б.

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м.Світловодськ

від «6» 10 2025 р.

(місце складання)

Відповідно до договору від "01" 10 2025 року № КРСВ0610-25

працівниками Оператора ГРМ: слюсар ЕРГУ -- Шамшей Олег Іванович розряд 4;  
слюсар ЕРГУ-- Ботьбот Віталій Анатолійович розряд 4

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку пр. М. Грушевського

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Усунення 31А

витоки на конструкторі Ф25-2шт;

на крані Ф25-1шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання до експлуатації призупинена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "\_\_\_" \_\_\_ 2028 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0688329413

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 6.10.2025р.  
[Підпис] 6.10.2025р.

[Підпис]  
(імя, дата) 6.10.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

[Підпис]