

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Бобринець
(місце складання)

від «16» 04 2026 р

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № БД-1
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар БМС Андріанов О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 26 вул. Каштанова

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлені витіки
газу та усе це з шт. Газопровід потребує
фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові мережі знаходяться в справному
технічному стані та придатні до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар БМС Андріанов О.В.
Слюсар БМС Савуренко О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Бобриначо
(місце складання)

від «17» 04 2026 р

Відповідно до договору від "17" 04 2026 року № БД-2
працівник(ами) Оператора ГРМ Слюсар БМС Андрияшов О.В

(завишка посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13 вул. Миколаївська

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлені витіки газу та успішно чист. Газопровід потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові лінії знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар БМС Сокурченко О.В З актом ознайомлений (Замовник)
Слюсар БМС Гусар О.О (підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Бобрикеш
(місце складання)

від «20» 04 2026 р

Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № БД-3
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар БМС Андріанов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 27 вул. Миколаївська

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Витоки газу
виявлені та усунені згідно з газопровідом по мережах газопостачання.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться в справному
технічному стані та придатні до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар БМС Андріанов О.В
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Бобринець

(місце складання)

від «21» 04 2026 р

Відповідно до договору від «21» 04 2026 року № БД-4

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар БМС Андріанов О.В

(займаня посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 58 вул. Микопаї Гесла

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): витоки газу

вчеплені та усунуто їм. Газопровід, попередня

роботу виконано

2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться в справному

технічному стані та придатні до подальшої

експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар БМС Андріанов О.В

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Бобринець
(місце складання)

від «22» 04 2026 р

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № БД-5
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Андріанов О.В

(займанз посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 82 вул. Миколаївська.

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виток газу
виявлені та усунені змі. Газопровід покриває
орядування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові мережі знаходяться в справному
технічному стані та придатні до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар БМС Андріанов О.В
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

с.с. Кошманівка
(місце складання)

від «27» 04 2026 р

Відповідно до договору від "27" 04 2026 року № КД-1

працівник(ами) Оператора ГРМ майстер А.О. Тодилетний А.О.
с.с. АВР Поїк В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 9 по вул. Міска, с. Роздолля

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): недоліки
відсутні

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)
3. Припинено газопостачання: відсутній

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
системи газопостачання будинку придатні до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "27" 04 2026 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0678115874

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Олеся 27.04.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

у Пріма 27.04.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пріма Л.Т. Пріма
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Компаніївка
(місце складання)

від « 28 » 04 2026 р

Відповідно до договору від "28" 04 2026 року № КД-2

працівником(ами) Оператора ГРМ майстер АДС Подплетній Ф.О.,
са. АВР Горноіваненко В.С., сл ЕРГУ Музика В.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15 по вул. Вишнева в селищі Компаніївка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено та
усунено витрки газу в кількості - 5 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: відсутнє

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
системи газопостачання призначені до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "28" 04 2026 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0678115874.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Димф Подплетній Ф.О. 28.04.26
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
[підпис] 28.04.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Божченко О.М.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сервіс Компаніївка
(місце складання)

від « 29 » 04 2026 р

Відповідно до договору від " 29 " 04 2026 року № КД-3

працівником(ами) Оператора ГРМ майстер АРС Тіометтій Д.О.,
с. АВР Мушка В.В., с. ЕРГУ Мушка О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 26А по вул. Вишнева в сервісі Компаніївка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

усуєно витіки газу в кількості - 2шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
3. Припинено газопостачання: відсутнє

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
сповістити керівника підприємства про роботу до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 29 " 04 2026 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0678115874

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Андрій 29.04.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Мужко 29.04.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мужко С.І.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 68
(місце складання)

№ Д01-26

від «20» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «17» квітня 2026 року № Д01-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) Виявлено та усунуто 9 вишоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В. _____ 20.04.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис)

З актом ознайомлений:

Журавел О.С. _____ 20.04.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавел О.С. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 70
(місце складання)

№ Д02-26

від «21» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «17» квітня 2026 року № Д02-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) Виявлено та усунуто в висохів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.04.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавел О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.04.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавел О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 76
(місце складання)

№ Д03-26

від «22» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «17» квітня 2026 року № Д03-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) Виявлено та усунуто 5 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В. _____ 22.04.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис)

З актом ознайомлений

Журавел О.С. _____ 22.04.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавел О.С. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 78
(місце складання)

№ Д04-26

від «27» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «24» квітня 2026 року № Д04-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) Виявлено та узимемо 5 витоків.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.04.2026 р.

(дата)

З актом ознайомлений

Журавель О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.04.2026 р

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 80
(місце складання)

№ Д05-26

від «28» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «24» квітня 2026 року № Д05-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ

3) Виявлено та усунуто 9 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.04.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.04.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)