

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Центральна 16 від «16» 04 2026 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від "16" 04 2026 року № К 9 / 100 / 28 / 7 - 0001
працівник(ами) Оператора ГРМ Амосар Івасюченко В.В.
Бодні Михайло М.І.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 16 по вул. Центральна 1-ше поверх

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Вивішено попередній будинок
потребує трубвання
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

В багатоквартирному будинку в
цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести трубвання в найкоротший
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

16.04.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

16.04.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)



Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Центральна 18 від « 16 » 04 20 16 р
(місце складання)

Відповідно до договору від "16" 04 2016 року № К9/100/28/7-0002

працівником(ами) Оператора ГРМ Аносар Вороб В.В.
Воріт Чебасюк О.З.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 18 по вул. Центральна с-101 Подушке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено те усунуто - а витічка
ввідних газопровід будинку
потребує фіксування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в
цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фіксування в найкорот-
ший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[Підпис] 16.04.2016
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 16.04.2016
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)



Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Центральна 20 від « 17 » 04 20 26 р
(місце складання)
Відповідно до договору від " 17 04 20 26 року № К9/100/28/7-0003
працівником(ами) Оператора ГРМ Аносар В.В.
Ворон Любовасюк О.П.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 20 по вул. Центральна 20 в м. Лобудівці

За результатами обстеження: виявлено та усунуто 2 витоки

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Відкритий газопровід будинку
потребує закривання

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
В багатоквартирному будинку в
цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
провести закривання в найкоротший
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 05252 51804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
[Підпис] 17.04.26
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
[Підпис] 26.04.26
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ініціали та підпис замовника)



Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

в.м. Тростянка Б від «20» 04 2026 р.
(місце складання)
Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № 129/100/22/7-00012
працівник(ами) Оператора ГРМ Аносар Владиславович В.М.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 3 по в.м. Тростянка Б-148 Жодуцьке

- За результатами обстеження:** виявлено та усунуто - 1 висток
1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
в'їдний газопровід будинку
потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротшім
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251824

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
[підпис] 20.04.26
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
[підпис] 20.04.26
(підпис, дата)


Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Третього львівського полку 6 від «10» 04 2016 р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «10» 04 2016 року № КР/100/28/7-00019

працівник(ами) Оператора ГРМ Аносов Михайлович В.М.
Водні Умощюк В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 6 по вул. Третього львівського полку с-ве Подузьке

За результатами обстеження: виявлено та усунуто - 1 вияток

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Виявлено газопровід будинку
потребує гарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
провести гарбування в найкоротшім
терміні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[Підпис] 20.04.2016
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

[Підпис] 20.04.2016
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)



Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Вул. Театральна 7 від «10» 04 20 16 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 10 " 04 20 16 року № КФ/100/28/7-00020

працівник(ами) Оператора ГРМ Аносар Тумешюк В.П.
Воріт Шарован Ю.Я.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 7 по вул. Театральна 7 с-ще Лодузьке

За результатами обстеження: виявлено та усунуто - з витяга

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Відсутні газопровід будинку
потребує встановлення

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

повідісти встановлення в найкоротший
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 052525 1804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Воріт Шарован Ю.Я. 20.04.2016
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
Воріт Шарован Ю.Я. 20.04.2016
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)



**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

в.м. Луцьк вул. Митрополита 8 від «20» 04 2026 р.
(місце складання)
Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № КР/100/28/7-00001
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Тимонюк В.Л.
Водій Мараван Н.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 8 по вул. Митрополита 8-152 Любузьке

За результатами обстеження: виявлено та усунуто 2 витоки
1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
ввидних газопровід будинку
потребує фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в
цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
провести фарбування в найкоротший
термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20__ року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Водій 20.04.26р.
(підпис, дата)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 16 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 04 2026 року № ОЛ/КА/001-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 вул.Горіхова
с.Бірки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 15 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Галушка 16.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 17 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 04 2026 року № ОЛ/КА/002-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Мири
с. Бірки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 12 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 20 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 20 » 04 2026 року № ОЛ/КА/003-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 19 вул. Незалежності с. Бірки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 9 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. [Підпис] 20.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 21 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 21 » 04 2026 року № ОЛ/КА/004-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 20 вул. Незалежності с. Бірки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 11 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 21.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Галушка 21.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 22 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 22 » 04 2026 року № ОЛ/КА/005-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул.Шевченко
с.Бірки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 7 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 22.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Галушка 22.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)