

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 102
(місце складання)

№ Д06-26

від «11» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д06-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) Виявлено та усунуто 7 виступів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

11.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

15.2025 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, споживачам газу надано

Журавель О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис



Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Дружби 73а
(місце складання)

№ Д 07-26

від «11» травня 2026 р.

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д 07-26 працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Виявлено та усунено 6 витоків
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове
покриття ВБСГ


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 11.06.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л. Л. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.05.2026 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.05.2026 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 104
(місце складання)

№ Д08-26

від «12» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д08-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) Вильвімо та укріплено 5 високів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Дружби 76
(місце складання)

№ Д09-26

від «12» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д 09-26 працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Виявлено та усунено 7 витоків
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове
покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.06.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2026 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Дружби 118
(місце складання)

№ Д10-26

від «13» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д10-26 працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 5 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове
покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 15.06.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2026 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2026 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Дружби 120
(місце складання)

№ Д11-26

від «14» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д11-26 працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГТ Кропивницької філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 5 витоків

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове
покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.06.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2026 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Кам'янець вул. Криворізька, 2а
(місце складання)

№ Д12-26

від «15» травня 2026 року

Відповідно до договору від «08» травня 2026 року № Д 12-26 працівником(ами)
виконавця робіт Новгородківська дільниця Долинського УЕГГ Кропивницької філії ТОВ
« Газорозподільні мережі України» начальник дільниці Тимченко Лілія Леонідівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Виявлено та усунено 3 витока
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації. Рекомендовано відновити фарбове
покриття ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.06.2025р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-321-95-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Л. Л.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.05.2026 р.
(дата)

Об'єднання співмешканців
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.05.2026 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 106
(місце складання)

№ Д13-26

від «13» травня 2026 року

Відповідно до договору від «11» травня 2026 року № Д13-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм

3) Виявлено та усунуто 9 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.


Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений
Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 13.05.2025 р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)



Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська вул. Нова буд. 108
(місце складання)

№ Д14-26

від «14» травня 2026 року

Відповідно до договору від «11» травня 2026 року № Д14-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження захисних ящиків кранів Д 50 мм
- 3) Виявлено та усунено 10 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Відновити фарбове покриття ВБСГ.

Відновити зйомне кріплення для захисних ящиків та провести ремонт фундаментів захисних
ящиків кранів Д 50 мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2025 р.
(дата)

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.05.2025 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська
вул. Ольгерда Бочковського буд. 5
(місце складання)

№ Д15-26

від «18» травня 2026 року

Відповідно до договору від «18» травня 2026 року № Д15-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) Виявлено та усунуто 7 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.07.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В. _____ 18.05.2026 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основних правил користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Журавель О.С. _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис заповника)

З актом ознайомлений

Журавель О.С. _____ 18.05.2026 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долинська
вул. Ольгерда Бочковського буд. 7
(місце складання)

№ Д16-26

від «19» травня 2026 року

Відповідно до договору від «19» травня 2026 року № Д16-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
- 2) Пошкодження деяких кріплень газопроводів ВБСГ
- 3) Виявлено та усунуто 9 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Необхідно відновити фарбове покриття та крівлення ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.07.2026 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В. 19.05.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності) підпис

Інструктаж з безпечної експлуатації користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Журавель О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності),
підпис замовника

З актом ознайомлений:

Журавель О.С. 19.05.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності) підпис



Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Колонтаївка
(місце складання)

від « 13 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 13 " 05 20 26 року № КД-4

працівником(ами) Оператора ГРМ майстер КДС Торляк І.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7 по вул. Дружби в селищі Колонтаївка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

усунено витіки газу в кількості - 2 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: відсутній

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

системи газопостачання прирості до нормальної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 13 " 05 20 26 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0678115874

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Данил 13.05.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Михайло 13.05.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Короб О.Б.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

селище Космонавтів від « 14 » 05 20 26 р
(місце складання)
Відповідно до договору від " 14 " 05 20 26 року № КД-5
працівником(ами) Оператора ГРМ майстр А.Д.Л. Тоднастний Д.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 11 по вул. Космонавтів, селище Космонавтів

За результатами обстеження:
1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
усунено витіки газу в кількості - 4 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається). відсутній
3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
систему газопостачання приєднати до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 14 " 05 20 26 року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 067 8115 874

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Данил - 14.05.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
14.05.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кашинград О.П.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

селище Компаніївка
(місце складання)

від « 15 » 05 2026 р

Відповідно до договору від " 15 " 05 20 26 року № КД-6.

працівником(ами) Оператора ГРМ майстер АДС Тогійстий Д.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6 по вул Миколаївська, в селищі Компаніївка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

усунуто витіки газу в кількості - 5 шт.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: відсутній

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

системи газопостачання приєднати до
нормальної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 15 " 05 2026 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0678115874

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Дмитро 15.05.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

Дмитро 15.05.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дмитро Селистий Т.П.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Бобринець
(місце складання)

від « 18 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 18 " 05 20 26 року № БД-6

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Андріанов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 83 вир. Незапекності

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виток газу

виявлені та усунені зшт. Газопровід попереду
Фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться в справному

Технічному стані та придатні до подальшої
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

Слюсар БМС Андріанов О.В.
18.05.26р (підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бобринече
(місце складання)

від « 19 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 19 " 05 20 26 року № БД-7

працівником(ами) Оператора ГРМ слосар Андріанов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 17А вул. Паркова

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): витоки газу
виявлені та усунені вист. Газопровід потрещав
фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові мережі знаходяться в справному
технічному стані та придатні до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

слосар БМС Андріанов О.В
19.05.26р. (підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

М. Бобренець
(місце складання)

від « 20 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 20 " 05 20 26 року № БД-8
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Андріанов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 21 вул. Паркова

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): витоки газу
виявлені та усунені з шт. Газопровід погребу
фарбування.
2. Здійснено несанкціонований доступ до: -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові мережі знаходяться в справному
Технічному стані та предати до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар БМС Андріанов О.В
20.05.26. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Чарівне
(місце складання)

від « 21 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 21 " 05 20 26 року № 60-9

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Андріанов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 21 вул. Молодіжна

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): витоки газу
виявлені та усунені з шт. Газопровід, потрібні
фарбування

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі знаходяться в справному
технічному стані та придатні до подальшої
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар БМС Андріанов О.В
21.05.26р. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Чарівне
(місце складання)

від « 21 » 05 20 26 р

Відповідно до договору від " 21 " 05 20 26 року № БД-10
працівником(ами) Оператора ГРМ спюсор Андрианов О.В

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 43 Вул. Пильновського

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): витоки газу,
виявлені та усунені змт. Газопровід потребує
фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Газові мережа знаходиться в справному
технічному стані та придатні до
подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ___ " ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

спюсор БМС Андрианов О.В
21.05.26р. (підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)