

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сиголіне
(місце складання) від « 4 » 05 2026 р

с. Сиголіне
(місце складання) від « 5 » 05 2026 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року №___
працівником(ами) Оператора ГРМ Солоненко В.Ф. - слюсар
Войшаренко В.П. - слюсар
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідно до договору від "___" ___ 20___ року №___
працівником(ами) Оператора ГРМ Солоненко В.Ф. - слюсар
Войшаренко В.П. - слюсар
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вч теологія 56

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вч теологія 56

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Усунуто виток газу на дворовому ввводі
Усунуто виток газу в квартирі
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Усунуто виток газу на дворовому ввводі
Усунуто виток газу в квартирі
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання до припинення тех. обслуговування закрито
кран дворового вводу номером R45557769

3. Припинено газопостачання: кран закрито кран, вет. заслінку, вв. металбу
закрито кран дв. вводу на крані тех. об. R45557790 R45557796

Відкрито кран дворового вводу, вет. заслінку номером R45557784
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Відкрито кран дворового вводу, вет. заслінку R45557790
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
зробити перевірку кранів до подальшої експлуатації

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
зробити перевірку кранів до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
Солоненко В.Ф.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Працівник, який виконав обстеження
Солоненко В.Ф.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Кошталівка

(місце складання)

від «11» 05 2026 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ Семіженко В.Ф. - слюсар

Войцаренко В.П.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Будинок Васильківський 12

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): _____

Утеплення біля входу на дворовому ввході

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

закрито кран дворового вводу, номер Р 45243588

закрито кран дворового вводу, номер Р 45243560

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

роботи мережі креслатки до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження _____ 3 актом ознайомлений (Замовник)

Семіженко В.Ф.

(підпис, дата)

Войцаренко В.П.

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Славині

(місце складання)

від «6» 05 2026 р

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року № _____

працівником(ами) Оператора ГРМ Семіженко В.Ф. - слюсар

Войцаренко В.П. - слюсар

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Будинок Кошталівський 59

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): _____

Недоліків не виявлено.

Утеплення біля входу не виявлено

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: не здійснено тех. обслуговування

закрито кран дворового вводу, номер Р 45354793

відкрито кран дворового вводу, номер Р 45354758

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

роботи мережі креслатки до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження _____ 3 актом ознайомлений (Замовник)

Семіженко В.Ф.

(підпис, дата)

Войцаренко В.П.

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 05 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 05 » 05 2026 року № ОЛ/КА/006-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 65 вул. Незалежності України с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 33 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 05.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. [Підпис] 05.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 12 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » 05 2026 року № ОЛ/КА/007-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 67 вул. Незалежності України с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 41 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 12.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Луценко В.Р. 12.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 19 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 19 » 05 2026 року № ОЛ/КА/008-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 89 вул. Незалежності України с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 8 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 19.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Галушка А.С. Галушка 19.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 21 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 21 » 05 2026 року № ОЛ/КА/009-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 91 вул. Незалежності України с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 16 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 21.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. [Підпис] 21.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 26 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 26 » 05 2026 року № ОЛ/КА/010-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 96 вул. Незалежності України, с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 64 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 26.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Луценко В.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.05.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Центральна 43 від « 22 » 05 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 22 " 05 20 26 року № КФ/100/28/7-00013

працівником(ами) Оператора ГРМ Сиродас Гастушенко В.В.
Водій Гауренко Ю.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 43 по вул. Центральна в м. Львів

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 1 виток, ввідний газопровід будинку потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
провести фарбування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження Гаєшук 22.05.26
(підпис, дата) З актом ознайомлений (Замовник)
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Центральна 45 від « 21 » 05 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 21 " 05 20 26 року № КФ/100/28/7-00012

працівником(ами) Оператора ГРМ Алеусар Гастушенко В.В.
Водій Гауренко Ю.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 45 по вул. Центральна в м. Львів

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 3 витоки, ввідний газопровід будинку потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
провести фарбування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року
Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження Гаєшук 21.05.26
(підпис, дата) З актом ознайомлений (Замовник)
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вм. Центральна 39 від « 19 » 05 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 19 " 05 20 26 року № КФ/100/28/7-00010

працівником(ами) Оператора ГРМ Сиродар Жанболатовичи В.М.
Водія Мельничук М.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 39 по вм. Центральна с-ще Гобузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 2 витока, ввідний газопровід будинку потребує шарудвання
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в цілому
(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести шарудвання в найкоротшій термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[підпис] 19.05.26
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вм. Центральна 41 від « 20 » 05 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 20 " 05 20 26 року № КФ/100/28/7-00011

працівником(ами) Оператора ГРМ Сиродар Жанболатовичи В.М.
Водія Мельничук М.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 41 по вм. Центральна с-ще Гобузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 1 виток, ввідний газопровід будинку потребує шарудвання
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в цілому
(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести шарудвання в найкоротшій термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

[підпис] 20.05.26
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Пирогова 1

(місце складання)

від «27» 05 2026 р

Відповідно до договору від «27» 05 2026 року № К9/100/28/7-00014

працівником(ами) Оператора ГРМ Алексей Михайлович
В.М., Володимир Володимирович В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1 по вул. Пирогова с-ве Подузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 2 витока, ввиринні газопровід будинку потребує замінування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести замінування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
[підпис] 27.05.26

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Церетовська 37

(місце складання)

від «18» 05 2026 р

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № К9/100/28/7-0009

працівником(ами) Оператора ГРМ Алексей Борис В.В.
Вадим Юльясюк О.Б.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 37 по вул. Церетовська с-ве Подузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 2 витока, ввиринні газопровід будинку потребує замінування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести замінування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
[підпис] 18.05.26

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вул. Гирогова 2 Ж

(місце складання)

від «28» 05 2026 р

Відповідно до договору від «28» 05 2026 року № КР/100/28/7-00015

працівником(ами) Оператора ГРМ Смоєсєд Михайломовичем В.М., Водіч Володимиром В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконали роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 2 Ж по вул. Гирогова с-во Лобузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Ввірнені газопровід будинку потребує доробки
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:
в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести доробки в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознайомлений (Замовник)

28.05.26.
(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)