

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Смилене
(місце складання)

від « 3 » 06 2026р

Відповідно до договору від « 03 » 06 2026 року № КР/ВБСГ-Г68/2926
працівником(ами) Оператора ГРМ с.люсер Єсмієнко В.В.

с.люсер Кобер В.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ в.п. 1000016 68

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

виток газу у кількості 5 м³/год

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

крім дворового вводу нерозкритого
не інерформованої роботи площею R 45243593
крім дворового вводу відкритого, отримовано R 45243551

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток газу усунути швидко після проведення
робот

Газові мережі приєднані до загальної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

с.люсер
(підпис, дата)



З актом ознайомлений (Замовник)

с.люсер
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

в. Селізенко
(місце складання)

від «2» 06 2026р

Відповідно до договору від "01" 06 2026 року № КР/ВБСГ-167/2026

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Говур В. М.

Слюсар Селізенко В. Ф.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ бул. Телогов 67

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Виток газу з кількості 3 штуки

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Крім дворового вводу

наскрізного не коридор виходу. Районний номер R45243593
Крім дворового вводу відкритого та окремод. R45243571
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток газу усунути від роз. п/обсерватор
робот

Газові мережі призначі до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

СВ
(підпис, дата)



З актом ознайомлений (Замовник)

М. В. Гудекс
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Слюсін
(місце складання)

від «4» 06 2026р

Відповідно до договору від "04" 06 2026 року № КР/ВБСГ-ГБЗ/2026
працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар Солянико В.Ф.

Слюсар Севук В.М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ БДН 7600016 69

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Витоки газу у кількості 6 штук

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

закриттям газового вводу на
період виконання робіт на об'єкті Р46243552
Відкриття після закінчення робіт та опломбування Р46243556
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Виконати ремонт усеї мережі газу та проведення робіт

газові мережі призначені до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

СВ
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

М.В. Гудекс
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

вм. Центральна 27 від « 09 » 06 20 26 р
(місце складання)

повідно до договору від « 09 » 06 20 26 року № КР/100/28/7-0005

ацівником(ами) Оператора ГРМ Сидор Тимотей В. І.
Бодій Миколай М. М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

конано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
27 по вм. Центральна с-ще Побузьке

результатами обстеження:

Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 2 висоти; відсутній газопровід
будинку потребує фарбування

Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ю що складено акт про недопуск (додається).

Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку
в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

асновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший
термін.

ієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 20__ року

нтактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

оживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
дключення газового обладнання

рацівник, який виконав обстеження Вулиця 09.06.2026 3 актом ознайомлений (Замовник)
09.06.26
(підпис, дата) (підпис, дата)

нструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

вм. Центральна 25 від « 08 » 06 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від « 08 » 06 20 26 року № КР/100/28/7-0004

працівником(ами) Оператора ГРМ Амосар Тимотей В. І.
Бодій Миколай М. М.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 25 по вм. Центральна с-ще Побузьке

За результатами обстеження:

- Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 3 висоти; відсутній газопровід
будинку потребує фарбування
- Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в
цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження Вулиця 08.06.26 3 актом ознайомлений (Замовник)
08.06.26
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Вул. Центральна 23 від « 11 » 06 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 11 " 06 20 26 року № КД/100/28/7-0007
працівником(ами) Оператора ГРМ Смугар В.В.
Водій Ковбасюк О.П.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 33 по вул. Центральна с-ще Любужке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено те
уражено - Чистака; ввідний газокровід
будинку потребує фарбування.
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку
в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший
термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження В.В. Смугар 3 актом ознайомлений (Замовник)
11.06.2026 О.П. Водій 11.06.26
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Вул. Центральна 29 від « 10 » 06 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 10 " 06 20 26 року № КД/100/28/7-0006
працівником(ами) Оператора ГРМ Смугар В.В.
Водій Ковбасюк О.П.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 29 по вул. Центральна с-ще Любужке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та
уражено - 3 витока; ввідний газокровід
будинка потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в
цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший
термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження В.В. Смугар 3 актом ознайомлений (Замовник)
10.06.26 О.П. Водій 10.06.26
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вм. Театральна 1 від « 15 » 06 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 15 " 06 20 26 року № КФ/100/28/7-00016
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар Редзигеєнко О.М.
Водій Пайдеко Ю.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1 по вм. Театральна с-мч Подуєве

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто 2-витоків; вв'язний газокровід будинку потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 20 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження 15.06.2026.
(підпис, дата)



15.06.26
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вм. Центральна 35 від « 12 » 06 20 26 р
(місце складання)

Відповідно до договору від " 12 " 06 20 26 року № КФ/100/28/7-00018
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар Коліболовський В.М.
Водій Миринюк В.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 35 по вм. Центральна с-мч Подуєве

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та усунуто - 5 витоків; вв'язний газокровід будинку потребує фарбування.
2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " " 20 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження 12.06.26.
(підпис, дата)



12.06.26
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

вкр. Театральна 10
(місце складання)

від « 15 » 06 2026 р

Відповідно до договору від « 15 » 06 2026 року № КФ/мкр/28/7-00017
працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар Федісенко О.Я.
Воздін Тарасенко Ю.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ 10 п.вкр. Театральна с.с.с. Побузьке

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено та
усунуто 2-хвилинні ввічливі газопроводи потребує фарбування
2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку
в цьому
(багатоквартирного будинку в цьому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

провести фарбування в найкоротший
термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 0525251804

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Воздін 15.06.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

15.06.26
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 16 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 06 2026 року № ОЛ/КА/011-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул.
Благовісна (Пушкіна) с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 52 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С.

Т.А.

16.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 18 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 06 2026 року № ОЛ/КА/012-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Олеся
Гончара (Тітова) с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 12 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Луценко В.Р. 18.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка
(місце складання)

від « 23 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » 06 2026 року № ОЛ/КА/013-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 вул. Олеся
Гончара (Тітова) с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 6 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 23.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Т.Луценко 23.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 25 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 25 » 06 2026 року № ОЛ/КА/014-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Олеся
Гончара (Тітова) с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 11 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 24.07.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. TetAseef 25.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові : (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)