

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Комнатівка
(місце складання)

від « 13 » 07. 20 26 р

Відповідно до договору від " 15 " 07 20 26 року № _____
працівником(ами) Оператора ГРМ майстер АРС Тодманій Д.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 16 по вул. Паркова в селі Комнатівка

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): _____

усунуто витіки газу в кількості 6-шт;

2. Здійснено несанкціонований доступ до: відсутній

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: відсутній

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

системи газопостачання при роботі
до повної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " ____ " ____ 20 ____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Додаток 13.07.2026
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

13.07.2026
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Павленко О.В.
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 3
(місце складання)

№ Д32-26

від «23» липня 2026 року

Відповідно до договору від «22» липня 2026 року № Д32-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В. 23.07.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений: Кушніренко О.С. 23.07.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 5
(місце складання)

№ Д33-26

від «23» липня 2026 року

Відповідно до договору від «22» липня 2026 року № Д33-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 3 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 7
(місце складання)

№ Д34-26

від «24» липня 2026 року

Відповідно до договору від «22» липня 2026 року № Д34-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 3 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові, код
(за наявності), підпис)

24.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 9
(місце складання)

№ Д35-26

від «24» липня 2026 року

Відповідно до договору від «22» липня 2026 року № Д35-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 3 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.

24.07.2026 р.

Кушніренко О.С.

24.07.2026 р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 15
(місце складання)

№ Д36-26

від «27» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д36-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 16
(місце складання)

№ Д37-26

від «27» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д37-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 1 витік

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 17
(місце складання)

№ Д38-26

від «27» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д38-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 1 витік

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 18
(місце складання)

№ Д39-26

від «28» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д39-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунуто 3 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 20
(місце складання)

№ Д40-26

від «28» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д40-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 3 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 22
(місце складання)

№ Д41-26

від «28» липня 2026 року

Відповідно до договору від «24» липня 2026 року № Д41-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 6 витоків

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 6
(місце складання)

№ Д42-26

від «29» липня 2026 року

Відповідно до договору від «28» липня 2026 року № Д42-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 8
(місце складання)

№ Д43-26

від «29» липня 2026 року

Відповідно до договору від «28» липня 2026 року № Д43-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1:2:3:4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Молодіжне просп. Миру буд. 4
(місце складання)

№ Д44-26

від «29» липня 2026 року

Відповідно до договору від «28» липня 2026 року № Д44-26, працівником(ами)
виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку
придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.09.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознайомлений:

Шаповалов О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р.
(дата)

Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.07.2026 р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кушніренко О.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)