

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 01 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 01 » 07 2026 року № ОЛ/КА/015-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Олеся
Гончара с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Виявлено та усунуто 7 витоків газу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 03.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. [Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 02 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 07 2026 року № ОЛ/КА/016-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Олеся
Гончара с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 14 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 04.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. [Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 07 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 07 » 07 2026 року № ОЛ/КА/017-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4-а вул. Олеся
Гончара с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 16 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСТ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 07.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Галуш

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 08 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 08 » 07 2026 року № ОЛ/КА/018-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 вул. Олеся
Гончара с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 27 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 10.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Тіщенко

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Олександрівка

(місце складання)

від « 09 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 09 » 07 2026 року № ОЛ/КА/019-2026, працівником(ами)
виконавця робіт Майстер БМС Галушка А.С. слюсар Луценко В.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Олеся
Гончара с-ще Олександрівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2) Виявлено та усунуто 6 витоків газу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного
будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 11.08.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця) 068-70-17-913

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Галушка А.С. Т.А.Ш.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.07.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С. Сімолюк
(місце складання) від «15» 07 2026 р

Відповідно до договору від "15" 07 2026 року № КФ/ВБСГ-Г72/2026

працівником(ами) Оператора ГРМ Майстер БНС Наконом С.М.

Слюсар АВР Чернов Ю.О.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Геометрів 72

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Витоки газу у кількості 4 штуки,
газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Крани на стояках перекрито
на період виконання робіт.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки газу усунуто під час проведення
робіт, газопровід потребує фарбування.
Газові мережі придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Смолине

(місце складання)

від «16» 07 2026 р

Відповідно до договору від «16» 07 2026 року № КФ/ВБСГ-Г71/2026

працівником(ами) Оператора ГРМ Слюсар АВР Чернов Ю.О.

Слюсар АВР Гамський В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Геологів 71

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
Витоки газу у кількості 3 штуки

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: край на зворотному ввході
на період виконання робіт.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки газу усунуто під час прове-
дених робіт. Газові мережі придатні
до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

24.07.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

С. Снопіве

(місце складання)

від «17» 07 2026 р

Відповідно до договору від «17» 07 2026 року № КФ/ВБСГ-Г70/2026

працівником(ами) Оператора ГРМ Смоляр АВР Чернов Ю.О.

Смоляр АВР Галицький В.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Бул. Героїв 70

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Витоки газу у кількості 1 штук.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: Крім зворотному ввоє
на період виконання робіт.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки газу усунути під час
проведення робіт. Газові мережі
придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ___ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)