Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Віталія Федитника, буд. 11 № Д56-26 від «21» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д56-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 6 витік

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	21.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	21.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучасве вул. Віталія Федитника, буд. 13 № Д57-26 від «21» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д57-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	21.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	21.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Віталія Федитника, буд. 5 № Д58-26 від «21» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д58-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 5 витоків

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	21.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	21.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучасве вул. Віталія Федитника, буд. 7 № Д59-26 від «22» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д59-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 4 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	22.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	22.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Віталія Федитника, буд. 9 № Д60-26 від «22» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д60-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 10 витоків

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шаповалов О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	22.09.2026 р. (дата)	Об'єднання співмешканців (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	22.09.2026 р (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Докучаєвська, буд. 1 (місце складання) № Д61-26 від «22» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д61-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	22.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	22.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Докучаєвська, буд. 2 (місце складання) № Д62-26 від «23» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д62-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	23.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	23.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Докучаєвська, буд. 4 (місце складання) № Д63-26 від «23» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «17» вересня 2026 року № Д63-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 6 витоків

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шаповалов О.В. _____ 23.09.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Об'єднання співмешканців _____ 23.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Об'єднання співмешканців. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Докучаєвська, буд. 5 (місце складання) № Д64-26 від «23» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д64-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ
2) Виявлено та усунено 4 витока
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.
Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,
_____
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В. _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	23.09.2026 р. (дата)	Об'єднання співмешканців _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	23.09.2026 р (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Об'єднання співмешканців._____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучаєве вул. Докучаєвська, буд. 6 (місце складання) № Д65-26 від «24» вересня 2026 року

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д65-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шаповалов О.В.	24.09.2026 р.	Об'єднання співмешканців	24.09.2026 р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докучасве вул. Ігоря Правосудька, буд. 17 № Д66-26 від «24» вересня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «17 » вересня 2026 року № Д66-26, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ Кропивницької філії ТОВ « Газорозподільні мережі України» майстер СТО Шаповалов Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1;2;3;4 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пошкодження фарбового покриття ВБСГ

2) Виявлено та усунено 2 витока

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами проведеного ТО ВБСГ, система газопостачання багатоквартирного будинку придатна до подальшої експлуатації.

Рекомендовано відновити фарбове покриття ВБСГ,

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 02.11.2026р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-44-47-828

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шаповалов О.В. _____ 24.09.2026 р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Об'єднання співмешканців _____ 24.09.2026 р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Об'єднання співмешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)