Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «01»__09__2026р

Відповідно до договору від **01.09.2026року КР-ТО-0239**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, просп. Перемоги, буд.6

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7),ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В. — _____
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «01»__09__2026р

Відповідно до договору від **01.09.2026року КР-ТО-0240**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), просп. Перемоги. буд.8,кор.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С. — _____
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «02»09 2026р

Відповідно до договору від 02.09.2026року КР-ТО-0241

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, просп. Перемоги, буд.8 ,корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є. _____

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «02»09 2026р

Відповідно до договору від 02.09.2026року КР-ТО-0242,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), просп. Перемоги. буд.12,кор.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В. _____

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «03»__09__2026р

Відповідно до договору від **03.09.2026року КР-ТО-0243**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, просп. Перемоги, буд.12,корп.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В. — _____

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «03»__09__2026р

Відповідно до договору від **03.09.2026року КР-ТО-0244**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), просп. Перемоги. буд.22

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С. — _____

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «04»__09__2026р

Відповідно до договору від **04.09.2026року КР-ТО-0245**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Пляжна, буд.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6), ввідний газопровід потребує фарбування..

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «04»__09__2026р

Відповідно до договору від **04.09.2026року КР-ТО-0246**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький.), вул.Пляжна. буд.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-5), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С. (підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «04»__09__2026р

Відповідно до договору від **04.09.2026року КР-ТО-0247**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Пляжна, буд.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): *виявлено витоки газу. (витоки-5), ввідний газопровід потребує фарбування..*

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є. — _____

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «07»__09__2026р

Відповідно до договору від **07.09.2026року КР-ТО-0248**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Соборна. буд.22

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): *виявлено витоки газу. (витоки-12).*

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В. — _____

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «07»__09__2026р

Відповідно до договору від **07.09.2026року КР-ТО-0249**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Соборна. буд.24

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «08»__09__2026р

Відповідно до договору від **08.09.2026року КР-ТО-0250**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Соборна. буд.22А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-12).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «08»__09__2026р

Відповідно до договору від **08.09.2026року КР-ТО-0251**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Соборна. буд.24А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-10).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «09»__09__2026р

Відповідно до договору від **09.09.2026року КР-ТО-0252**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Полтавська. буд.22

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.С. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «09»__09__2026р

Відповідно до договору від **09.09.2026року КР-ТО-0253**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Полтавська. буд.24,корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «10»__09__2026р

Відповідно до договору від **10.09.2026року КР-ТО-0254**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Полтавська. буд.24,корп.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.С. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «11» 09 2026р

Відповідно до договору від **11.09.2026року КР-ТО-0255**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Полтавська. буд.28 ,корп.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15» 09 2026р

Відповідно до договору від **14.09.2026року КР-ТО-0256**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Полтавська. буд.30

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15»__09__2026р

Відповідно до договору від **14.09.2026року КР-ТО-0257**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул.Полтавська. буд.32

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-4).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15»__09__2026р

Відповідно до договору від **15.09.2026року КР-ТО-0258**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул.Полтавська. буд.81

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-12).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «16»__09__2026р

Відповідно до договору від **16.09.2026року КР-ТО-0259**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Вокзальна (Жовтневої революції), буд.70

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу.

(витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «17»__09__2026р

Відповідно до договору від **17.09.2026року КР-ТО-0260**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул. Юрія Коваленка (Конєва маршала)буд. 13 корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу.

(витоки-14).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «17»__09__2026р

Відповідно до договору від **17.09.2026року КР-ТО-0261**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Сергія Сенчева (Повітрянофлотська), буд.59

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «18»__09__2026р

Відповідно до договору від **18.09.2026року КР-ТО-0262**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул. Сергія Сенчева (Повітрянофлотська).буд. 57

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-11),ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «18» 09 2026р

Відповідно до договору від **18.09.2026року КР-ТО-0263**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотська), буд.67 корп.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): *виявлено витоки газу. (витоки-10).*

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В. _____

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «21» 09 2026р

Відповідно до договору від **21.09.2026року КР-ТО-0264**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотська).буд.67 корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): *виявлено витоки газу. (витоки-12),ввідний газопровід потребує фарбування.*

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, ~~яким припинено газопостачання,~~ попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

слюсар СТО Губа Д.В. _____

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «21»__09__2026р

Відповідно до договору від 21.09.2026року КР-ТО-0265

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Сергія Сенчева (Повітрянофлотська), буд.67 корп.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

З актом ознайомлений (Замовник)
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «22»__09__2026р

Відповідно до договору від 22.09.2026року КР-ТО-0266,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул. Преображенська, буд.6

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-14).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

З актом ознайомлений (Замовник)
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «23»__09__2026р

Відповідно до договору від **23.09.2026року КР-ТО-0267**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, Преображенська, буд.10

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є. — _____

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «24»__09__2026р

Відповідно до договору від **24.09.2026року КР-ТО-0268**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький.), вул. Преображенська, буд.12

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В. — _____

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «24»__09__2026р

Відповідно до договору від 24.09.2026року КР-ТО-0269

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, Преображенська, буд.8

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «24»__09__2026р

Відповідно до договору від 24.09.2026року КР-ТО-0270,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький,), вул. Преображенська, буд.17/65

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «24»__09__2026р

Відповідно до договору від **24.09.2026року КР-ТО-0271**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, Преображенська, буд.3А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «25»__09__2026р

Відповідно до договору від **25.09.2026року КР-ТО-0272**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Олени Теліги (Тельмана). буд.35/77

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «25» 09 2026р

Відповідно до договору від **25.09.2026року КР-ТО-0273**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Олени Теліги (Тельмана). буд.5

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу.

(витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В. _____

слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «28» 09 2026р

Відповідно до договору від **28.09.2026року КР-ТО-0274**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Олега Ольжича (Гайдара). буд.44

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу.

(витоки-4), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В. _____

(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «28» 09 2026р

Відповідно до договору від **28.09.2026року КР-ТО-0275**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Олександра Олеся (Дем'яна Бєдного). буд.85

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В. _____
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «29» 09 2026р

Відповідно до договору від **29.09.2026року КР-ТО-0276**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського. буд.100

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-9).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Служба технічного обслуговування Кропивницького УЕГГ 1

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є. _____
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «29» 09 2026р

Відповідно до договору від **29.09.2026року КР-ТО-0277**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського. буд.102

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

_____ слюсар СТО Губа Д.В. _____
слюсар СТО Боляновський Ю.О.
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «30» 09 2026р

Відповідно до договору від **30.09.2026року КР-ТО-0278**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Севастопольська. буд.11

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

_____ слюсар СТО Краснянський Д.Є. _____
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький
(місце складання)

від «30»____09___2026р

Відповідно до договору від 30.09.2026року КР-ТО-0279,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Севастопольська, буд.13

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Служба технічного обслуговування
Філія УБГГ
1

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.О.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 53 від «17» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «17» 09 2026 року №30/10/003 працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького УЕГГ Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" ст. майстер ВАіС Підгорбенко Т. А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено та усунуто 7 вестоків газу

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Підгорбенко Т. А. 17.09.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 54 від «17» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «17» 09 2026 року № 39/то/2026 працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького УЕГГ Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". майстер БМС Пересоцького Т. А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39, вул. Пересоцьких, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Несправність та несправність 4 вентилі газу

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Пересоцький Т.А.	17.09.26р	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 55 від «18» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «18» 09 2026 року № 30/70/0056, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького УЕГГ Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", ст. сервіс-інженер ВДГО Пересипкіна І.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Несправність та ерозія 6 вставок газ. труб
2) —
3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Пересипкіна І.А. 18.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 57 від «21» 09 2026 року

Відповідно до договору від «21» 09 2026 року №30/70/0077 працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького ЦЕТТ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВНС Підлогченко О. А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) —

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Підлогченко О. А. 21.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 56 від «21» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «21» 09 2026 року №30/10/0056 працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького УЕГГ Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", ст. майстер БМС Пірмогіленко І.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 66, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) —

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Пірмогіленко І.А.	21.09.26р	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 58 від «21» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «21» 09 2026 року №30/10/09 працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської філії Кропивницького УЕГГ Кропивницької дільниці ТОВ "Газорозподільні мережі України", ст. майстер БМС Підлісного І.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) —

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Підлісного І.А.	21.09.26р.	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 59 від «21» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «21» 09 2026 року № 30/10/0078 з працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького ЦЕТ Кропивницької філії ТОВ «Гарантекспорт» Бюрократ, б. майстер БМС Пірмахмедова Т.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 88, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто 1 витік газу

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Пірмахмедова Т.А.	21.09.26р.	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 60 від «22» 09 2026 року

Відповідно до договору від «22» 09 2026 року № 30/10/0060, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської дільниці Кропивницького ЕРГ Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВНС Пірмагомедової І.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Несправність та несправність в кімнаті

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Пірмагомедова І.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	22.09.26 (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)