Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «01» 10 2026р

Відповідно до договору від **01.10.2026року КР-ТО-0280**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Липи (Бєлінського) буд.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-5), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «01» 10 2026р

Відповідно до договору від **01.10.2026року КР-ТО-0281**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Липи (Бєлінського), буд.2А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-9), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.О (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «02» 10 2026р

Відповідно до договору від **02.10.2026року КР-ТО-0282**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Липи (Бєлінського) буд.2Б

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «02» 10 2026р

Відповідно до договору від **02.10.2026року КР-ТО-0283**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Липи (Бєлінського), буд.4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата) — _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «05»__10__2026р

Відповідно до договору від **05.10.2026року КР-ТО-0284**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "__" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «05»__10__2026р

Відповідно до договору від **05.10.2026року КР-ТО-0285**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.1А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.С (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «05» 10 2026р

Відповідно до договору від **05.10.2026року КР-ТО-0286**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.1Б

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «06» 10 2026р

Відповідно до договору від **06.10.2026року КР-ТО-0287**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.1В

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «06» 10 2026р

Відповідно до договору від **06.10.2026року КР-ТО-0288**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «07» 10 2026р

Відповідно до договору від **07.10.2026року КР-ТО-0289**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.2В

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається)

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «07» 10 2026р

Відповідно до договору від **07.10.2026року КР-ТО-0290**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд 2'Д'

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-9), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «08» 10 2026р

Відповідно до договору від **08.10.2026року КР-ТО-0291**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20__ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.С. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «08» 10 2026р

Відповідно до договору від **08.10.2026року КР-ТО-0292**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.4А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «08» 10 2026р

Відповідно до договору від **08.10.2026року КР-ТО-0293**

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), буд.5

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.С. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «09» 10 2026р

Відповідно до договору від **09.10.2026року КР-ТО-0294**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.15

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -3), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «09» 10 2026р

Відповідно до договору від **09.10.2026року КР-ТО-0295**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.29/29

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -2), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.С
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «09»__10__2026р

Відповідно до договору від **09.10.2026року КР-ТО-0296**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.41

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -4), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному -стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Краснянський Д.Є.

слюсар СТО Лиходід О.В.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «12»__10__2026р

Відповідно до договору від **12.10.2026року КР-ТО-0297**

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.42/29

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -5), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному -стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Губа Д.В.

слюсар СТО Боляновський Ю.С.

(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

_____

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «12»__10__2026р

Відповідно до договору від **12.10.2026року КР-ТО-0298**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.45А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «12»__10__2026р

Відповідно до договору від **12.10.2026року КР-ТО-0299**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.48

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20___ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.О. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «12»__10__2026р

Відповідно до договору від **12.10.2026року КР-ТО-0300**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.50/40

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «12»__10__2026р

Відповідно до договору від **12.10.2026року КР-ТО-0301**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шевченка, буд.60А

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Боляновський Ю.О. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «13»__10__2026р

Відповідно до договору від **13.10.2026року КР-ТО-0302**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.151

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу I

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «13»__10__2026р

Відповідно до договору від **13.10.2026року КР-ТО-0303**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.159

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-9), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "___" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.О.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «14»__10__2026р

Відповідно до договору від **14.10.2026року КР-ТО-0304**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.52

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «14»__10__2026р

Відповідно до договору від **14.10.2026року КР-ТО-0305**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.54

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.О.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «14»__10__2026р

Відповідно до договору від **14.10.2026року КР-ТО-0306**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.56

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-7), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ___ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15»__10__2026р

Відповідно до договору від **15.10.2026року КР-ТО-0307**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.58

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Боляновський Ю.О.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)

(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15» 10 2026р

Відповідно до договору від **15.10.2026року КР-ТО-0308**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.62

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-4), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «15» 10 2026р

Відповідно до договору від **15.10.2026року КР-ТО-0309**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Боляновський Ю.О.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Яновського, буд.64

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-3), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В, слюсар СТО Боляновський Ю.О. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «16» 10 2026р

Відповідно до договору від 16.10.2026року КР-ТО-0310

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, просп. Університетський, буд.27

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 12), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «16» 10 2026р

Відповідно до договору від 16.10.2026року КР-ТО-0311

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, просп. Університетський, буд.4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-8), ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «19» 10 2026р

Відповідно до договору від **19.10.2026року КР-ТО-0313**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шатила, буд.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 11).

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «20» 10 2026р

Відповідно до договору від **20.10.2026року КР-ТО-0314**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шатила, буд. 3 корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 8).

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «20»__10__2026р

Відповідно до договору від **20.10.2026року КР-ТО-0315**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шатила, буд. 5 корп.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 9).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є. — _____
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «21»__10__2026р

Відповідно до договору від **21.10.2026року КР-ТО-0316**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шатила, буд. 5 корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-10).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А..
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «22»__10__2026р

Відповідно до договору від 22.10.2026року КР-ТО-0317

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 32 корп.1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 6), ввідний газопровід потребує фарбування).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «22»__10__2026р

Відповідно до договору від 22.10.2026року КР-ТО-0318

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 32 корп.2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -3) , ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Голубов П.А. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «22» 10 2026р

Відповідно до договору від 22.10.2026року КР-ТО-0319

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 32 корп.3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 8), ввідний газопровід потребує фарбування).

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «23» 10 2026р

Відповідно до договору від 23.10.2026року КР-ТО-0320

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 39/4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-9) , ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження: слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Голубов П.А. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «23» 10 2026р

Відповідно до договору від 23.10.2026року КР-ТО-0321

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є. слюсар СТО Лиходід О.В.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 41

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 10), ввідний газопровід потребує фарбування).

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додасться).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Краснянський Д.Є., слюсар СТО Лиходід О.В. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «26» 10 2026р

Відповідно до договору від 26.10.2026року КР-ТО-0322

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Шульгиних (Калініна), буд. 43

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -10) , ввідний газопровід потребує фарбування.

2. Здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — слюсар СТО Губа Д.В., слюсар СТО Голубов П.А. (підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник) _____ (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «27» 10 2026р

Відповідно до договору від 27.10.2026року КР-ТО-0323,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Олефіренка (Фрунзе), буд. 10

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-6)

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «27» 10 2026р

Відповідно до договору від 27.10.2026року КР-ТО-0324

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Юрія Олефіренка (Фрунзе), буд. 18/21

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 12), ввідний газопровід потребує фарбування).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «28» 10 2026р

Відповідно до договору від **28.10.2026року КР-ТО-0325**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Архангельська, буд. 11

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки -4)

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «28» 10 2026р

Відповідно до договору від **28.10.2026року КР-ТО-0326**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Архангельська, буд. 26

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 3).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «28» 10 2026р

Відповідно до договору від **28.10.2026року КР-ТО-0327**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Фісановича, буд. 4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-1).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «29» 10 2026р

Відповідно до договору від **29.10.2026року КР-ТО-0328**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Лінія 1-а, буд. 1

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БК
(пункт 6 розділу II

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «29»__10__2026р

Відповідно до договору від **29.10.2026року КР-ТО-0329**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Лінія 1-а, буд. 2

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «29»__10__2026р

Відповідно до договору від **29.10.2026року КР-ТО-0330**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Лінія 1-а, буд. 3

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" ____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження — З актом ознайомлений (Замовник)

слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата) — (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «30» 10 2026р

Відповідно до договору від **30.10.2026року КР-ТО-0331**,

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Лінія 1-а, буд. 4

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький (місце складання) від «30» 10 2026р

Відповідно до договору від **30.10.2026року КР-ТО-0332**

працівником(ами) Оператора ГРМ:

слюсар СТО Краснянський Д.Є.,слюсар СТО Лиходід О.В.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. Лінія 1-а, буд. 5

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки - 2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Краснянський Д.Є.
слюсар СТО Лиходід О.В.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСГ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кропивницький від «30» 10 2026р
(місце складання)

Відповідно до договору від **30.10.2026року** КР-ТО-0312

працівником(ами) Оператора ГРМ :

слюсар СТО Губа Д.В.,слюсар СТО Голубов П.А.
(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Кропивницький, вул. вул. Шатила, буд. 10

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витоки газу. (витоки-2).

2. Здійснено несанкціонований доступ до:_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:_____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
виявлені витоки газу усунено , газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: "____" _____ 20____ року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження
слюсар СТО Губа Д.В.
слюсар СТО Голубов П.А.
(підпис, дата)

З актом ознайомлений (Замовник)
_____
(підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 61 від «19» 10 2026 року

Відповідно до договору від «19» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВЕС Відмоченьова Ү. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 76, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Було виявлено та усунуто 1 витік газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Відмоченьова Ү. А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	19.10.2026 (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 62 від «19» 10 2026 року

Відповідно до договору від «19» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВМС Відмогильна Т.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 86, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) було виявлено та усунуто 1 витік газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Відмогильна Т.А.	19.10.2026	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка № 63 від «19» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «19» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВМС Відомільна Ї.Я.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 90, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) було виявлено та усунуто з витоків газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Відомільна Ї.Я. //	19.10.2026	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 64 від «20» 10 2026 року

Відповідно до договору від «20» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер БМС Відюгильна У. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) було виявлено та усунуто 6 вестоків газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—, —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Відюгильна У. А. 20.10.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богданівка (місце складання) № 65 від «20» 10 2026 року

Відповідно до договору від «20» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер Бомс Відмогильна Т.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 83, вул. Перемоги, с. Богданівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) було виявлено та усунуто з вентилів газу
2) —
3) —
4) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Відмогильна Т.А.	20.10.2026	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Знам'янка № 66 від «21» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «21» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВЛС Підпоміжна У. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, вул. Кобзарева, м. Знам'янка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) було виявлено та усунуто 5 витоків газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Підпоміжна У. А. 21.10.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: _____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Знам'янка (місце складання) № 67 від «23» 10 2026 року

Відповідно до договору від «23» 10 2026 року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янська дільниця Кропивницького УЕТГ Кропивницької філії ТОВ „Газорозподільні мережі України", ст. майстер ВМС Підопригора Т.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 109, вул. Каменова, м. Знам'янка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Було виявлено та усунуто 21 витоків газу
2) _____
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
—
—
—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Підопригора Т. А.	23.10.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Знам'янка № 68 від «26» 10 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «26» 10 2026 року №30/10/26, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської філії Кропивницького ОЕГГ Кропивницької обл. Товариства газорозподільних мереж України, майстер ВПС Тіркомського Г. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 111, вул. Комсомола, м. Знам'янка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вентиляція та удушка 15 вересня 2 корп.

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Тіркомський Г.А. 26.10.26р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Знам'янка (місце складання) № 69 від «28» 10 2026 року

Відповідно до договору від «28» 10 2026 року №30/70/0008, працівником(ами) виконавця робіт Знам'янської філії Кропивницького УЕГГ Кропивницької офісії ТОВ «Газорозподільні мережі України», ст. майстер ВНС Ярмошенка О.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 148, вул. Соборна, м. Знам'янка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Несправність та дефект 3 витяжки гриб

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Ярмошенко О.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	28.10.26р. (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),